

*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIAIL DIRIGENTE GENERALE
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA** la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO** il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- VISTO** il D.lgs. 3/3/2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ed in particolare l'art. 5;
- VISTA** la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;
- VISTI** il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- VISTA** la disposizione prot. n. 36448 del 16/07/2013 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO** il Regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11 emanato con D.P.R.S. 18/8/2012, n. 48;
- VISTI** la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.Reg. 27/6/2019, n. 12 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.Reg. Sicilia n. 707 del 16/2/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'ing. Salvatore Lorenzo D'Urso;
- VISTO** il D.D.G. n. 297 del 29/3/2019 con il quale l'arch. Natale Frisina è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO** il D.R.S. n. 206 del 5/5/2014, con il quale è stata rilasciata a **Siciliacque S.p.A.**, con sede in Palermo, via G. di Marzo, 35 - P.I. 05216080829 (di seguito Società), l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di una centralina idroelettrica denominata Alcantara 2 di potenza nominale di concessione all'uso delle acque ex T.U. n. 1775/1933 pari a 501,86 kWe e potenza installata pari a 600 kWe nonché delle opere accessorie finalizzate alla produzione di energia elettrica da immettere in rete in MT in Letojanni (ME);
- VISTI** i DD.RR.SS. n. 25 del 29/1/2016 e n. 717 del 14/11/2016 con i quali il termine per l'avvio dei lavori è stato prorogato fino al 5/1/2017;
- VISTO** il D.R.S. n. 486 del 3/7/2018 con il quale il termine per l'ultimazione dei lavori, avviati in data 14/4/2017, è stato prorogato al 14/4/2020 e sulla scorta del D.D.G. n. 754 del 20/5/2014 del DRAR, è stata altresì rettificata la potenza nominale di concessione a **497,70 kWe**;




VISTA la nota prot. n. 9087 del 20/9/2019, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 23/9/2019 al n. 39330, trasmessa per conoscenza anche alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di A.U., con la quale la Società ha avanzato istanza per modifiche non sostanziali, corredata dai relativi elaborati grafici, dell'impianto idroelettrico di che trattasi e consistenti essenzialmente in diversa dislocazione dei componenti tecnici dell'impianto stesso e meglio descritti nella relazione generale ivi allegata di cui alla seguente tabella:

N°	Descrizione	Proposta di variante non sostanziale	Motivazione della variante non sostanziale
1	Tratto di condotta idrica interrata in corrispondenza della sede stradale di via Fiumara.	a. Sarà posata nella corsia opposta della medesima strada. b. Non saranno posati in opera i pozzetti d'ispezione di che trattasi.	a. Garantire le distanze minime con i sottoservizi già esistenti. b. Garantire la sicurezza della strada dal punto di vista idraulico.
2	Orientamento del gruppo turbina - generatore.	Sarà ruotata, rispetto alla posizione prevista in progetto, di circa 90° in senso orario.	Ridurre le perdite di carico dovute all'eccessivo numero di curve e quindi di aumentare il rendimento del gruppo di produzione. Ottimizzazione del layout interno.
3	Posizione del primo breve tratto del muro di contenimento della scarpata, compreso tra due giuntidi di dilatazione.	Sarà traslato di circa 0,90 m verso valle.	Non compromettere la stabilità della barriera paramassi.
4	Tratto di impianto di rete in MT interrato in corrispondenza della rampa di accesso alla centrale.	Sarà traslata lungo l'asse mediano della rampa.	Ottimizzare la distribuzione delle condotte interrate in corrispondenza della rampa di accesso alla centrale.
5	Tratto di condotta idrica interrata in corrispondenza della rampa di accesso alla centrale.	Sarà traslata in prossimità del margine sinistro della strada, secondo la direzione di accesso alla centrale.	Ottimizzare la distribuzione delle condotte interrate in corrispondenza della rampa di accesso alla centrale.
6	Tratto del muro di confine (fra la proprietà IACP - Comune di Letojanni e la proprietà Siciliacque) in cui la quota del piano d'imposta della fondazione è più alto rispetto al piano finito della rampa di accesso alla centrale.	Sarà realizzato un muro in c.a. fondato su micropali in adiacenza all'esistente muro di confine.	Garantire la stabilità del muro di confine.
7	Pendenza rampa di accesso alla centrale.	Circa il 14%	Garantire un piano orizzontale in adiacenza alla cabina e-distribuzione.
8	Riorganizzazione degli infissi previsti nei prospetti Nord e Sud del locale centrale.	Prospetto Nord - 2 infissi e 2 griglie di areazione di cui una dotata di silenziatore e una ceca (da installare solo ai fini estetici). Prospetto Sud - 2 infissi.	Migliorare gli effetti del sistema areazione (griglia di areazione - torrini di estrazione).

VISTA l'attestazione di versamento per tassa di concessione governativa di € 181,00 trasmessa con l'istanza sopra menzionata;

VISTA la nota prot. n. 41338 del 4/10/2019 con la quale questo Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3 ha ritenuto opportuno invitare le Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento di A.U. a confermare i propri pareri, entro trenta giorni dal ricevimento della nota medesima, circa le suddette modifiche al progetto originario ritenute non sostanziali ai sensi dell'art. dell'art. 5, c. 3 del D.lgs. n. 28/2011 sopra menzionato;



VISTA la nota prot. n. 10553 del 13/11/2019, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 15/11/2019 al n. 48375, con la quale la Società ha trasmesso copia dei pareri rilasciati;

VISTO il consenso di massima alla variante di che trattasi rilasciato dal Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale delle attività territoriali - Divisione XIV - Ispettorato territoriale Sicilia - Settore 3°, con nota prot. n. 174985 dell'11/11/2019 assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 14/11/2019 al n. 48153;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte delle altre Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo entro i termini assegnati, per cui l'intendimento può ritenersi positivo;

RITENUTO di poter prendere atto della superiore istanza di modifiche non sostanziali, sussistendone i presupposti

DECRETA

- Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, si prende atto delle modifiche non sostanziali proposte al progetto per i lavori finalizzati alla costruzione ed all'esercizio di una centralina idroelettrica *Alcantara 2* di potenza nominale di concessione all'uso delle acque ex T.U. n. 1775/1933 pari a 497,70 kWe e potenza installata pari a 600 kWe nonché delle opere accessorie finalizzate alla produzione di energia elettrica da immettere in rete in MT in Letojanni (ME) autorizzato con D.R.S. n. 206 del 5/5/2014 a **Siciliacque S.p.A.**, con sede in Palermo, via G. di Marzo, 35 - P.I. 05216080829, e consistenti essenzialmente in diversa dislocazione dei componenti tecnici dell'impianto stesso e meglio descritte nella tabella in premessa riportata.
- Art. 2)** Le opere di che trattasi dovranno essere realizzate, a pena di revoca dell'A.U. di cui all'art. 1, in conformità al progetto definitivo annesso al D.R.S. n. 206 del 5/5/2014, integrato dalle modifiche non sostanziali meglio descritte nella relazione tecnica e relativo allegato elaborato grafico che, muniti degli estremi di repertorio, costituiscono parte integrante ma non allegati del presente decreto e vengono conservati agli atti di questo Dipartimento regionale dell'Energia ed ultimati, entro il termine fissato dal D.D.G. n. 486 del 3/7/2018 al 14/4/2020.
- Art. 3)** La Società è onerata di registrare il presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate; curarne la pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana; dare comunicazione dell'emissione del presente provvedimento a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento notiziandone il D.R.E. - Servizio 3.
- Art. 4)** Il presente decreto verrà notificato alla suddetta Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 5)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì _____

08 GEN. 2020



Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore D'Urso