

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE CALTANISSETTA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111,112,113 e 120 del T.U. n. 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che e-distribuzione s.p.a. con sede in Via Ombrone n.2 a Roma (RM), in data 01/07/2019 ha presentato a quest'Ufficio richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 1775/1933 per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto MT aereo/interrato ed alla posa di una cabina BOX DG 2092 a carico e di proprietà del cliente S.I.A.Z. – Società Avicola Zootecnica s.r.l., da realizzare in C/da Sophiana di Mazzarino (CL) ed in C/da Budonetto di Piazza Armerina (EN).

Le opere da realizzare interesseranno le particelle 3, 5 e 7 del Foglio di mappa 93 del Comune di Mazzarino (CL), la S.P. 25 CL, la SP 89B e la particella 66 del foglio di mappa 261 del Comune di Piazza Armerina (EN) e consistono essenzialmente in:

LINEA MT (LINEE di 2a CLASSE)

– Derivazione dalla linea aerea MT esistente (punto A), mediante la sostituzione del sostegno esistente, collocando il nuovo sostegno sottolinea (S1) entro blocco di fondazione del tipo “Interrata e/o Affiorante”;

– Tratto “S1 – S2 – S3 B” m 135,00 circa di elettrodotto aereo con cavo aereo 3x50+50Y, mediante la collocazione di nuovi sostegni MT entro blocchi di fondazione del tipo “Interrata e/o Affiorante”;

Tratto “B – C” m 543,00 circa di elettrodotto interrato, mediante la posa di n. 1 tubo corrugato entro unico scavo adeguato da realizzare con relativo cavo MT

3x1x185 in alluminio, fino a raggiungere la cabina box DG2092 a carico e di

proprietà del cliente "S.I.A.Z. - SICILIANA

AVICOLA ZOOTECNICA S.r.l." (punto C);

Allestimento interno dei componenti elettrici e meccanici di media tensione nella

cabina box DG2092 del cliente "S.I.A.Z. - SICILIANA AVICOLA ZOOTECNICA

S.r.l.".

e-distribuzione s.p.a. con l'istanza ha inoltre chiesto la dichiarazione di pubblica

utilità ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n.327 e ss.mm.ii. e l'apposizione del vincolo

preordinato all'esproprio sulle aree potenzialmente impegnate dagli impianti, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 52 quater del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e

successive modificazioni ed integrazioni.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'U.O.

8 dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per 30 giorni consecutivi a

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di

chiunque ne abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e

comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee

elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio

Civile di Caltanissetta U.O. 8, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di

pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia, sul sito

web ed all'Albo Pretorio di quest'Ufficio e del Comune di Mazzarino (CL).

Caltanissetta

17 LUG. 2019

n. 150783



L'Ingegnere Capo

(Duilio Alongi)