



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A: 02711070827

Ragusa Prot. n. 0479831 del 25 NOV 2021

Allegati n.

**OGGETTO: Richiesta pubblicazione prat. 830/L.E. - Domanda del 28/12/2020 n. 193185, della ditta AVANTRACK s.r.l., con sede in via Cola di Rienzo, 28 – Roma - P. Iva 14945361005, per la richiesta di autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico di 491,84 kwp, sito in c.da Gilestra del comune di Ragusa, F. 112, p.lla 24
Codice Rintracciabilita: 234127698**

tramite via PEC protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Al Comune di
RAGUSA

All' U.O. 1
Sede

tramite via PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale dell'Energia e
dei servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
Servizio III – AUTORIZZAZIONI
Viale Campania, 36/A
90144 – PALERMO

A termine degli artt. 111, 115, e 120 del T.U. 11/12/1933 n.1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, si trasmette l'avviso di pari data e numero della presente, con preghiera di disporre la pubblicazione presso l'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **06/12/2021**.

A pubblicazione avvenuta, e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla suddetta data, l'Avviso dovrà essere restituito, munito della relata di avvenuta pubblicazione e con la dizione se sono state o meno presentate opposizioni, in deroga a quanto in esso prescritto.

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)

VISTO
L'Ingegnere Capo
(Ignazio Pagano Mariano)

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5. Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel.0932221825

Durata procedimento _____

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00

Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

e-mail: raffaele.schembari@regione.sicilia.it



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) Che la ditta **AVANTRACK s.r.l.**, con sede in via Cola di Rienzo, 28 - Roma , P. Iva 14945361005, con istanza del 28/12/2020 n. 193185, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico di 491,84 kwp, sito in c.da Gilestra del comune di Ragusa, F. 112, p.lla 24

N	Ditta	Comune	P.lla	F.
N 1	I.M.A.Z. s.r.l.	RAGUSA	24	112

Descrizione delle opere da eseguire:

Il campo fotovoltaico, responsabile della conversione dell'energia radiante solare in energia elettrica (in corrente continua), sarà costituito da circa 1696 moduli fotovoltaici in silicio policristallino aventi potenza nominale di circa 290 Wp, per una potenza totale di 491,84 kWp. I moduli fotovoltaici saranno collegati tra loro per formare le stringhe, che a sua volta saranno connesse ai rispettivi inverter. Infine, dagli inverter tutta l'energia prodotta, a meno di quella utilizzata per alimentare le colonnine di ricarica per auto elettriche, sarà convogliata nella cabina di trasformazione/utente in cui avverrà il passaggio di livello di tensione da BT a MT ed il relativo collegamento alla cabina di consegna che conetterà l'impianto con la rete del distributore.

Il generatore fotovoltaico della potenza di picco pari a 491,84 kWp sarà costituito da 24 inverter a cui sono connesse 3/4 stringhe ciascuno, suddivise in 3 stringhe da 21-22-23 moduli in serie per 21 inverter mentre per gli altri 3 inverter le 4 stringhe sono composte da 22-23 moduli in serie. Le caratteristiche dell'impianto di rete per la connessione dell'impianto alla rete del Distributore, sono riportate nella soluzione tecnica fornita da E-Distribuzione (prot. ED-16-03-2020 P0632592), la quale prevede che l'impianto sarà allacciato tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna, collegata in antenna e derivata dalla cabina secondaria MT esistente, posizionata nelle immediate vicinanze sulla strada provinciale SP60, installando un nuovo interruttore MT in cabina.

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5 : Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811 Fax 0932621194 e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel.0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00
Tel 0932221811 - Fax 0932621194 email: raffaele.schembari@regione.sicilia.it

- b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Ragusa.
- c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **06/12/2021** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.
- d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Ragusa e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.
- e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..
- A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 830 L.E.

Ragusa, 25 NOV 2021 Prot. n. 0179851

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)

