



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826  
N° di Partita I.V.A: 02711070827

Ragusa Prot. n. 0179880 del 25 NOV 2021

Allegati n.

**OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE: Prat. 862/L.E. - Domanda del 30/08/2021 n. 133162 per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii alla costruzione di una linea interrata MT e BT oltre la posa di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061) da realizzarsi lungo le strade del centro storico di Ragusa Ibla**  
**ITER ARDESIA: 2232316**  
**Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000 -**

tramite via PEC : protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Al Comune di RAGUSA


All' U.O. 1  
Sede

tramite via PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it      Assessorato regionale  
dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
Servizio III – AUTORIZZAZIONI  
Viale Campania, 36/A  
90144 – PALERMO

A termine degli artt. 111, 115, e 120 del T.U. 11/12/1933 n.1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, si trasmette l'avviso di pari data e numero della presente, con preghiera di disporre la pubblicazione presso l'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **06/12/2021**.

A pubblicazione avvenuta, e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla suddetta data, l'Avviso dovrà essere restituito, munito della relata di avvenuta pubblicazione e con la dizione se sono state o meno presentate opposizioni, in deroga a quanto in esso prescritto.

Il Funzionario Direttivo  
(Dott. Raffaele Schembari)



Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5 : Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: [geniocivilere@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilere@regione.sicilia.it) - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilere>

Responsabile procedimento/ Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel.0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano-

Stanza Piano terra Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

email: [raffaele.schembari@regione.sicilia.it](mailto:raffaele.schembari@regione.sicilia.it)



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826  
N° di Partita I.V.A: 02711070827

## AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

### RENDE NOTO

**a) CHE la E-DISTRIBUZIONE S.P.A P. IVA 05779711000 con istanza del 30/08/2021 n. 133162 ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii alla costruzione di una linea interrata MT e BT oltre la posa di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061) da realizzarsi lungo le strade del centro storico di Ragusa Ibla**

**ITER ARDESIA: 2232316**

**Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000 –**

### Descrizione delle opere da eseguire:

Per la realizzazione dell' elettrodotto:

- realizzazione di un tratto di l

unico scavo, di cui n.° 2 di cavo MT del tipo 3x185 mmq e n.° 4 tubazioni BT di cavo del tipo 3x240+150N, che partirà dalla futura buca giunti da realizzare, fino alla nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061), per un lunghezza di circa lungo le strade comunale denominate Camerina e Via del Mercato, nel centro storico di Ragusa Ibla;

- posa della futura cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061), da posarsi su lotto di terreno censito in Catasto al foglio di mappa 403 part. 2234 della superficie di 65 mq, del comune di Ragusa Sez. C.

Per l' elettrodotto di linea MT/BT interrato si utilizzerà cavo tripolare conduttori in alluminio, è isolato con polietilene reticolato a spessore ridotto ed isolamento in gomma etilenpropilenica HEPR o in polietilene reticolato XLPE 3x240+150N.

Lo schermo metallico è in tubo di alluminio (sezione 30mmq ), sotto una guaina termoplastica avente caratteristiche di resistenza all'urto . Il cavo e Conforme alle Norme CEI di prodotto 20 La protezione dagli urti e dalle sollecitazioni meccaniche, posizionata tra lo schermo metallico e il rivestimento protettivo esterno che deve garantire una resistenza all'urto pari a 40J.

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5 : Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811 Fax 0932621194 – e-mail: [geniocivilerg@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilerg@regione.sicilia.it) - sito web: <http://tinivurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel.0932221825

Durata procedimento \_\_\_\_\_

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 – Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano-

Stanza Piano terra Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

email: [raffaele.schembari@regione.sicilia.it](mailto:raffaele.schembari@regione.sicilia.it)


- b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di **Ragusa**
- c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **06/12/2021** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.
- d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Ragusa e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia Servizio III - Autorizzazioni -PALERMO-.
- e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..  
A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 862 L.E.

Ragusa, 25 NOV 2021

Prot. n. 0179880

Il Funzionario Direttivo  
(Dot. Raffaele Schembari)



Visto  
L'Ingegnere Capo  
(Ignazio Pagano Mariano)

