



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

AVVISO

Si rende noto che la Impresa individuale Caruso Rita, con sede a Maletto (CT) Viale Aldo Moro, 54B - P. IVA 05175840874, con domanda del 09/08/2017 Prot. 168366, anticipata a mezzo P.E.C. in formato Digitale, e, formalmente completata con ulteriore istanza del 12/09/2017 prot. 181088, ha chiesto il parere, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per la realizzazione di LL. EE. in MT a 20 kV e relative opere accessorie, per il convogliamento alla RTN dell'energia elettrica prodotta da un impianto con fonte Biogas della potenza di 300 Kw, da ubicare in un terreno sito in C/da Bruca del Comune di Regalbuto (EN) distinto al catasto al F. 36 partt. 653, 655, (impianto assoggettato alla Procedura Abilitativa Semplificata P.A.S.).

Unitamente all'istanza, il Soggetto richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto il 09/08/2017.

L'impianto di Utenza per la connessione prevede la costruzione ed esercizio, in capo all'Impresa Individuale Caruso Rita, di LL. EE. in cavo interrato a 20 kV, sezione 3x185 mmq ad elica visibile, per il collegamento dell'impianto alla cabina utente, per uno sviluppo di circa m. 120 ed ulteriori m. 5 per il collegamento della cabina utente alla cabina di consegna.

Come da Soluzione Tecnica, P20161020129157301715510, accettata dalla Società in data 21/10/2016, l'Impianto di rete per la connessione in progetto, realizzazione a cura dell'Impresa Individuale Caruso Rita ed esercizio in capo ad E-Distribuzione, prevede l'allacciamento alla RTN mediante la realizzazione di una cabina di consegna, collegata in entra-esce su linea MT esistente LETO tramite cavo interrato a 20 KV, sezione 3x2x185 mmq ad elica visibile in doppia terna, per una lunghezza di circa m. 2x15.

Le Linee Elettriche in progetto, l'impianto di produzione e relative infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesseranno le sottoelencate particelle: Comune di Regalbuto Fg.n° 36 partt. nn. 653 e 655.

Per le LL.EE. da realizzare, come da apposita documentazione prodotta, non si rilevano interferenze.

L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia ed all'Albo on-line del Genio Civile di Enna e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l'Ufficio é aperto al pubblico.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Enna, all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia di Palermo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel predetti sito Web ed Albo on-line, nonchè al Comune di Regalbuto entro il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Prot. n. 189679 Enna, 25/09/2017

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 (Dott. Geol. Salvatore Sanfilippo)

L'INGEGNERE CAPO
 (Ing. Egidio Marchese)