



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A.: 02711070827

Ragusa Prot. n. 0179891 del 25 NOV 2021

Allegati n.

**OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE: Prat. 863/L.E. - Domanda del 01/09/2021 n. 134971 per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii alla costruzione di una linea interrata MT e BT oltre la posa di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061), per la connessione al servizio elettrico del cliente "Massara Salvatore" da realizzarsi in c.da Magazzinazzi del comune di Ragusa
ITER ARDESIA: 2132908
Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000 -**

tramite via PEC : protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Al Comune di RAGUSA
All' U.O. 1
Sede

tramite via PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale
dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
Servizio III – AUTORIZZAZIONI
Viale Campania, 36/A
90144 – PALERMO

A termine degli artt. 111, 115, e 120 del T.U. 11/12/1933 n.1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, si trasmette l'avviso di pari data e numero della presente, con preghiera di disporre la pubblicazione presso l'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **06/12/2021**.

A pubblicazione avvenuta, e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla suddetta data, l'Avviso dovrà essere restituito, munito della relata di avvenuta pubblicazione e con la dizione se sono state o meno presentate opposizioni, in deroga a quanto in esso prescritto.

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)

Visto
L'Ingegnere Capo
(Ignazio Pagano Mariano)

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. 5 - Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel. 0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano-
Stanza Piano terra Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

email: raffaele.schembari@regione.sicilia.it



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) CHE la E-DISTRIBUZIONE S.P.A P. IVA 05779711000 con istanza del 01/09/2021 n. 134971 ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii alla costruzione di una linea interrata MT e BT oltre la posa di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061) per la connessione al servizio elettrico del cliente "Massara Salvatore" da realizzarsi in c.da Magazzinazzi del comune di Ragusa

ITER ARDESIA: 2132908

Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000 –

Descrizione delle opere da eseguire:

Messa in opera di n.° 2 blocchi di fondazione di cui uno in sostituzione di quello esistente:

- Posa di n.° 2 nuovi sostegni capolinea MT del tipo 16/J in lamiera zincata
- demolizione di un tratto di linea MT aerea esistente, per una lunghezza di circa 20,00 m.;
- La realizzazione di un tratto di linea MT a 20 Kv interrata che partirà dai nuovi sostegni capolinea mediante discesa montante a palo per una lunghezza di mt 145
- La realizzazione di un tratto di linea BT a 400 volt interrata per una lunghezza di mt 50
- Posa di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT

Per l' elettrodotto di linea MT/BT interrato si utilizzerà cavo tripolare e quadripolare ad elica visibile con conduttori in alluminio.

Lo schermo metallico è in tubo di alluminio (sezione 30mmq), sotto una guaina termoplastica avente caratteristiche di resistenza all'urto .

Il cavo e Conforme alle Norme CEI

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di **Ragusa**

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **06/12/2021** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5 : Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel.0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 – Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano-

Stanza Piano terra Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

email: raffaele.schembari@regione.sicilia.it

presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Ragusa e dell' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.

e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 863 L.E.

Ragusa, 25 NOV 2021 Prot. n. 179891

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Raffaele Schembari)



Visto
L'Ingegnere Capo
(Ignazio Pagano Mariano)

