



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826  
N° di Partita I.V.A: 02711070827

Ragusa Prot. n. 0179909 del 25 NOV 2021

Allegati n.

**OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE:** Prat. 865/L.E. - Domanda del 23/09/2021 n. 146899 per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii alla realizzazione di un elettrodotto MT a 20 kv in cavo interrato mediante la posa di due tubazioni denominato "Trasversale Randello" da realizzarsi in c.da Kastalia del comune di Ragusa

**ITER ARDESIA: 2368560**

**Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000 -**

tramite via PEC : protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

Al Comune di RAGUSA  
All' U.O. 1  
Sede

tramite via PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale  
dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
Servizio III - AUTORIZZAZIONI  
Viale Campania, 36/A  
90144 - PALERMO

A termine degli artt. 111, 115, e 120 del T.U. 11/12/1933 n.1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, si trasmette l'avviso di pari data e numero della presente, con preghiera di disporre la pubblicazione presso l'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **06/12/2021**.

A pubblicazione avvenuta, e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla suddetta data, l'Avviso dovrà essere restituito, munito della relata di avvenuta pubblicazione e con la dizione se sono state o meno presentate opposizioni, in deroga a quanto in esso prescritto.

Il Funzionario Direttivo  
(Dot. Raffaele Schembari)

Visto  
L'Ingegnere Capo  
(Ignazio Ragano Mariano)

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5 - Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: [geniocivilers@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilers@regione.sicilia.it)

- sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel.0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano

Stanza Piano terra Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

email: [raffaele.schembari@regione.sicilia.it](mailto:raffaele.schembari@regione.sicilia.it)



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826  
N° di Partita I.V.A: 02711070827

## AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

### RENDE NOTO

a) CHE la E-DISTRIBUZIONE S.P.A P. IVA 05779711000 con istanza del 23/09/2021 n. 146899 ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii alla realizzazione di un elettrodotto MT a 20 kv in cavo interrato mediante la posa di due tubazioni denominato "Trasversale Randello" da realizzarsi in c.da Kastalia del comune di Ragusa  
ITER ARDESIA: 2368560

Ditta: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - P. IVA 05779711000 -

### Descrizione delle opere da eseguire:

Per i lavori in progetto si rende necessario :

Realizzazione di un elettrodotto di linea MT a 20 Kv in cavo interrato del tipo 3 x 185 mmq, mediante la posa di n.° 2 tubazioni ad unico scavo, di raccordo tra la cabina elettrica di trasformazione MT/BT esistente e la buca giunti da realizzare, per una lunghezza totale di circa **m 1.425,00**, di cui circa **m 1.415,00** su Strada Provinciale n.° 15 e di circa **m 10,00** su proprietà privata.

Per il suddetto scavo si avrà cura di riportare il tutto alle condizioni originarie come descritto nell'allegato Piano Tecnico.

La parte di elettrodotto MT in cavo interrato ricade tra nel foglio di Mappa 124 - 125 - 153 - 154 del Comune di Ragusa (RG), così come rappresentato nella planimetria catastale allegata alla presente, il costruendo elettrodotto ricade interamente su tratti di strada pubblica .

Per la realizzazione delle canalizzazioni MT sono da impiegare tubi in materiale plastico conformi alle Norme CEI 23-46 (CEI EN 50086-2-4), tipo 450 o 750 come caratteristiche di resistenza a schiacciamento, nelle seguenti tipologie:

- rigidi lisci in PVC (in barre);
- corrugati in PE (in barre);
- pieghevoli corrugati in PE (in rotoli) purchè posati accuratamente evitando l'effetto a spirale.

I tubi corrugati devono avere la superficie interna liscia. Nei tratti rettilinei sono da utilizzare

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5 - Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: [geniocivilerg@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilerg@regione.sicilia.it) - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel. 0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano

Stanza Piano terra Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

email: [raffaele.schembari@regione.sicilia.it](mailto:raffaele.schembari@regione.sicilia.it)

normalmente i tubi rigidi in barre.

La giunzione fra 2 tubazioni di tipo corrugato, deve essere effettuata utilizzando gli appositi raccordi forniti dal costruttore.

Normalmente vanno utilizzati tubi di diametro nominale 160 mm ( $\varnothing$  160) per le canalizzazioni MT, nel costruendo elettrodotto MT in cavo verranno posate n.° 2 tubazioni di cui n.° 1 tubazione lasciata vuota come predisposizione posa cavi futuri, mentre per la rimanente tubazione verrà posato n.° 1 cavo MT del tipo 3x(1 x 185) mmq.

**b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Ragusa**

**c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2021 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.**

**d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Ragusa e dell' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.**

e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

**Pratica 865 L.E.**

Ragusa, 25 NOV 2021 Prot. n. 0179909

Il Funzionario Direttivo  
(Dott. Raffaele Schembari)

