



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

N° di codice fiscale 80012000826  
N° di Partita I.V.A: 02711070827

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 5

Ragusa Prot. n. 0180566 del 26 NOV 2021

Allegati n.

OGGETTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE: Prat. 866/L.E. - Domanda del 21/09/2021 n. 114580, della ditta REGRAN s.r.l., con sede in via Scelba, 4 a Ragusa, P.Iva 01359480884, per la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto aereo BT a 400 V, in cavo interrato per l'inserimento nella RTN dell'impianto fotovoltaico di 99,36 kwp, sito nella Zona Industriale di Ragusa F. 142, P.lle 512, 513, 514. Codice Rintracciabilita: 282168677

tramite via PEC [protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it)

Al Comune di  
RAGUSA

All' U.O. 1  
Sede

tramite via PEC: [dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Assessorato regionale dell'Energia e  
dei servizi di Pubblica Utilità  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
Servizio III – AUTORIZZAZIONI  
Viale Campania, 36/A  
90144 – PALERMO

A termine degli artt. 111, 115, e 120 del T.U. 11/12/1933 n.1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, si trasmette l'avviso di pari data e numero della presente, con preghiera di disporre la pubblicazione presso l'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **06/12/2021**.

A pubblicazione avvenuta, e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla suddetta data, l'Avviso dovrà essere restituito, munito della relata di avvenuta pubblicazione e con la dizione se sono state o meno presentate opposizioni, in deroga a quanto in esso prescritto.

Il Funzionario Direttivo  
(Dott. Raffaele Schembari)

VISTO  
L'Ingegnere Capo  
(Ignazio Pagano Mariano)

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5 : Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

e-mail: [geniocivilerg@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilerg@regione.sicilia.it) - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Giacinto Tramontana

Tel.0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00  
Stanza Piano terra Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email: [giacinto.tramontana@regione.sicilia.it](mailto:giacinto.tramontana@regione.sicilia.it)



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826  
N° di Partita I:V:A: 02711070827

## AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

### RENDE NOTO

a) Che la ditta **REGRAN s.r.l.**, con sede in via Scelba, 4 a Ragusa, P.Iva 01359480884, con istanza del 21/09/2021 n. 114580, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto aereo BT a 400 V, in cavo interrato per l'inserimento nella RTN dell'impianto fotovoltaico di 99,96 kwp, sito nella Zona Industriale di Ragusa F. 142, P.Ile 512,513,514.

N 1	Ditta <b>COMUNE DI RAGUSA</b>	Comune <b>RAGUSA</b>	P.Ile <b>512, 513, 514</b>	F. <b>142</b>
-----	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------

### Descrizione delle opere da eseguire:

L'impianto sarà connesso alla rete di distribuzione mediante derivazione in cavo interrato BT a partire dalla cabina esistente di trasformazione MT/BT denominata CURVA M.

Tale soluzione di connessione prevede, partendo dal punto di consegna:

- ARMADIO STRADALE DI DERIVAZIONE;
- CAVO BT AL 150 MM2 INTERRATO (ASFALTO) m 110.
- TRASFORMATORE MT/BT 630KVA;

La configurazione delle opere previste, come di seguito indicato, potranno essere modificati in fase esecutiva, nel rispetto delle linee guida tecniche di E- Distribuzione spa.

L'impianto sarà allacciato alla rete di bassa tensione mediante diramazione, realizzata con cavo in alluminio multipolare ad elica visibile di sezione pari a 150 mmq, dalla cabina secondaria esistente denominata CURVA M. La posa della nuova linea elettrica in alluminio si svilupperà a partire dalla cabina di trasformazione esistente, entro la quale sarà installato un nuovo interruttore, e avrà una sezione di fase pari a 150 mmq fino al punto di consegna. La posa dell'elettrodotto si svilupperà all'interno dell'area censita al catasto terreni

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5 : Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: [geniocivilerg@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilerg@regione.sicilia.it) - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Dott. Raffaele Schembari

Tel.0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano- Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00  
Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email: [raffaele.schembari@regione.sicilia.it](mailto:raffaele.schembari@regione.sicilia.it)

- b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di **Ragusa**.
- c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **6/12/2021** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.
- d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Ragusa e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia Servizio III - Autorizzazioni -PALERMO-.
- e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..  
A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 866 L.E.

Ragusa, 26 NOV 2021 Prot. n. 0180566

Il Funzionario Direttivo

(Dott. Raffaele Schembari)

