



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
 Assessorato Infrastrutture e Mobilità
 Dipartimento Regionale Tecnico
 Servizio Genio Civile di Ragusa
 U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826
 N° di Partita I.V.A.: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici:

RENDE NOTO

a) **CHE la ENEL DISTRIBUZIONE ora Ditta E-DISTRIBUZIONE S.P.A. P. IVA 05779711000 con istanza del 17/05/2016 protocollo n. 0095313 ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto in MT (20.000 V), di un tratto di linea in cavo interrato e la sostituzione dei conduttori aerei con cavo aereo (denominato San Leonardo-Canova) da realizzarsi nella c/da San Leonardo del comune di Ragusa (RG).**

ITER 1103748

La linea attraverserà strada pubblica, corso d'acqua e proprietà di privati:

N	Ditta	Comune	P.IIa	F.
1	-DISTEFANO ANNA C.F.DSTNNA49P59H163J PROPRIETA' 1/2 -DISTEFANO ROSA MARIA C.F.DSTRMR52P54H163N PROPRIETA' 1/2	RAGUSA	93-105-106	378
2	-GUASTELLA CARMELA C.F.GSTCML40A63H163R PROPRIETA' 4/6 -LA ROSA CARMELO C.F.LRSCML60C15H163O PROPRIETA' 1/6 -LA ROSA SALVATORE C.F.LRSSVT68A08H163N	RAGUSA	85-86	378
N	-CASTILLETTI CARMELA C.F.CSTCML28H55H163G	RAGUSA	84	378

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. 5. Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

e-mail geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web <http://tinyurl.com/psv4a>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Giacinto Tramontana

Tel. 0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9.00 - 15.00
 Stanza Piano terra - Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email: giacinto.tramontana@regione.sicilia.it

3	PROPRIETA' 2/18 -CASTILLETTI LUIGI C.F.CSTLGU37B11H163O PROPRIETA' 4/18 CASTILLETTI PIETRO C.F.CSTPTR32E18H163L PROPRIETA' 12/18	
---	---	--

Descrizione delle opere da eseguire:

- 1) LINEA AEREA:

-La sostituzione del cavo aereo MT consiste nel cambiare il tipo di conduttore da quello nudo in Alluminio Acciaio a quello elicordato del tipo 3x150+50Y posato sui sostegni di cui uno esistente e uno da sostituire, futuro Capolinea da posare ai margini della strada denominate via Giuseppe Monelli, da cui partirà il nuovo elettrodotto interrato MT di raccordo mediante la discesa a Palo fino ad arrivare alla Cabina Enel esistente denominata Idrovere matr. N. 10011 posta sulla via Madonna delle Grazie passando su strade asfaltate e a fondo naturale di proprietà comunale.

La sostituzione dei conduttori interesserà una sola campata per una lunghezza totale di circa m 135,00, mentre il futuro sostegno sarà del tipo in lamiera zincata a tronchi innestabili ed avrà un'altezza massima di 16 m e un'altezza fuori terra di m 14,40. Detto sostegno Capolinea, ricade su proprietà privata.

- 2) LINEA INTERRATA:

-Il cavidotto interrato da costruire è composto da:

Posa di n. 2 tubazioni interrate ad unico scavo, di cui una tubazione utilizzata per la posa di n. 1 cavo MT ad elica visibile del tipo 3x(1x185)mmq, mentre la rimanente tubazione verrà lasciata vuota al fine di predisporre la posa di cavidotti interrati futuri, per una lunghezza di circa m 2130,00 lungo le strade di proprietà comunale denominate via Giuseppe Monelli, strada vicinale 210 e via Madonna delle Grazie.

I cavi verranno collocate all'interno di una tubazione in materiale termoplastico (conforme alla norma CEI 23-46 con marchio IMQ) di diametro esterno 160 mm.

Lo scavo in cui verranno collocate i cavidotti, saranno realizzati in conformità alla norma CEI 11-17.

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di RAGUSA.

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07/12/2020 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di RAGUSA e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio Iii – Autorizzazioni -PALERMO-.


e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 734 L.E.

Ragusa, 24 NOV. 2020 Prot. n. 0173762

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(geom. Giacinto Tramontana)



IL DIRIGENTE U.O.5
(Dr.ssa Rosa Corallo)

