



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa

U.O. 7- Acque: concessioni e autorizzazioni- Impianti elettrici

N° di codice fiscale 80012000826  
N° di Partita I.V.A: 02711070827

## AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

### RENDE NOTO

**A) CHE la Ditta AZ.AGR. TUMINO GIOVANNI E MARCO S.S. Partita IVA 00990360885 con sede legale a Ragusa in via Maroncelli n.56, legale rappresentante Tumino Giovanni C.F. TMN GNN 69R05 H163U con istanza in data 26/07/2016 prot. n. 0145269 e con istanza di variante del 12/07/2017 prot. n. 0147031 ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica interrata in MT e delle relative opere connesse necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia prodotta dall'impianto a biogas da realizzare, della potenza complessiva di 100 Kw da realizzare in c/da Tre Casuzze nel Comune di Ragusa (RG) non interesserà aree di privati ma solamente la strada pubblica denominata "VIA MONTE RACE" e su parte del terreno dello stesso produttore indicato in catasto al foglio 33 particella 86.**

L'impianto di biogas sarà allacciato alla rete di distribuzione mediante una nuova cabina di trasformazione MT/BT, con accesso diretto da strada pubblica.

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

- 1) tratto di linea interrata in BT ( su terreno del produttore) che parte dall'impianto biogas da realizzare fino al punto di consegna della fornitura;
- 2) canalizzazione sulla strada denominata "VIA MONTE RACE" per la posa di circa 15 m. di linea in BT in cavo interrato di sezione 3x150+95 mmq AL, dal punto di consegna (locale misura) alla cabina secondaria di trasformazione identificata dal nodo DR302028546 tipo DG 2061;
- 3) posa di nuova Cabina Box identificata dal nodo DR302028546 tipo DG 2061 sulla proprietà del produttore e precisamente nella particella 86 del foglio 33 del Comune di Ragusa, la nuova cabina box verrà equipaggiata con trasformatore MT/BT di potenza pari a 250 KVA con n. 1 quadro BT e n. 2 interruttori quadripolari 250A;
- 4) canalizzazione sulla strada denominata "VIA MONTE RACE" con doppio tubo tipo corrugato con diametro non inferiore a mm. 160 affiancato da corda di rame di sezione non inferiore a mmq. 35, per una lunghezza di circa 700 m.;
- 5) posa sulla canalizzazione di linea in MT in cavo interrato di sezione 3x185 mmq. AL, in uscita dalla cabina secondaria identificata dal nodo DR302028546 tipo DG 2061 fino al nuovo sostegno poligonale a due tronchi innestabili tipo 14/H/24 identificato dal nodo DR304028318;

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.7 - Acque: concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 - e-mail: [genio.civ@regione.sicilia.it](mailto:genio.civ@regione.sicilia.it) - sito web: <http://www.genio.civ.it>

Responsabile procedimento: Fanz. Dir. Giacinto Tramontana

Tel. 0932221848 - Durata procedimento \_\_\_\_\_  
Ufficio Relazioni con il Pubblico (C.R.P.) L.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Maritano - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9.00 - 13.00  
Stanza - Piano terra - Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 - email: [giacinto.tramontana@regione.sicilia.it](mailto:giacinto.tramontana@regione.sicilia.it)

6) posa su suolo pubblico della strada denominata "VIA MONTE RACE" di n. 1 sostegno in acciaio poligonale a due tronchi innestabili tipo 14/H/24 identificato dal nodo DR304028318;

7) demolizione della attuale linea MT in conduttori nudi dal nodo DR303028168 attualmente equipaggiato con sezionatore tipo unipolare al PTP denominato Varino identificato dal nodo DR302012337;

8) costruzione di una nuova linea aerea MT in cavo isolato ad elica visibile AL 3x50 mmq. che dal nodo DR303028168 attualmente equipaggiato con sezionatore tipo unipolare, al nuovo sostegno poligonale a due tronchi innestabili tipo 14/H/24 identificato dal nodo DR304028318, la linea MT in cavo aereo avrà una fascia di rispetto della larghezza di 3 m. e non costituirà servitù a terzi;

9) costruzione di una nuova linea aerea MT in cavo isolato ad elica visibile AL 3x50 mmq. per una lunghezza di 5 m. dal nuovo sostegno poligonale a due tronchi innestabili tipo 14/H/24 identificato dal nodo DR304028318 al posto di trasformazione su Palo (PTP) denominato Varino identificato dal nodo DR302012337.

B) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di RAGUSA.

C) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **22/11/2017** a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

D) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di RAGUSA e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni e Concessioni.- Palermo-


E) CHE i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L.n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32.

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.


PRAT. 742 L.E.


Ragusa, Prot. n. **0220281** del **08 NOV. 2017**

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
(geom. Giacinto Tramontana)



IL DIRIGENTE U.O.7  
Giuseppe Di Martino





Spett.le  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità



**PALERMO**

Tramite l'Ufficio del Genio Civile di

**RAGUSA**

**OGGETTO:** Richiesta di autorizzazione, ai sensi dell' art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, per la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica aerea a MT e delle relative opere connesse necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto a Biogas, della potenza complessiva di 100Kwe da realizzarsi in Contrada Tre Casuzze di Ragusa (RG) foglio di mappa n°33 partt. n°86, 184, 188, 190, 191.

Il sottoscritto Giovanni Tumino, nato a Ragusa (RG) il 05/10/1969, residente in via Maroncelli n°56 nel Comune di Ragusa (RG) nella qualità di Legale Rappresentante della Società Az. Agr. Tumino Giovanni e Marco S.S. con sede legale a Ragusa (RG) in Via Maroncelli n°56 con iscrizione presso il Registro delle imprese di Ragusa n. 00990360885 P. I.V.A. 00990360885

**CHIEDE**

ai sensi dell' art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica aerea a MT e delle relative opere connesse necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto sopraindicato.

Le opere di cui trattasi, meglio specificate nel progetto allegato alla presente, hanno carattere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18/03/1965 n° 342.

Si fa presente che il beneficiario dell'autorizzazione, per l'impianto di rete per la


connessione, è ENEL Distribuzione e che esso sarà realizzato da ENEL.

Ragusa, li \_\_ luglio 2016

Az. Agr. Tumino Giovanni e Marco S.S.

Via Maroncelli, 56

97100 Ragusa



Riferimenti Tecnico

Ing. Francesco Minardi

Via: G.B. Odierna, 118

Cell. 335-6673734

Tel: 0932-626760

Fax: 0932-1733032

Email: ing.minardi@gmail.com


Repubblica Italiana Regione Siciliana

### UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA


La presente domanda sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di  
RAGUSA per 5 giorni consecutivi a cor-  
renti dal 22-11-2017. Le eventuali opposizioni potranno  
essere presentate, non oltre 5 giorni dopo dalla data di inizio della  
pubblicazione, all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ovvero al  
Comune di RAGUSA N. 0.220.281


Ragusa, 08 NOV 2017

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
(GEOR. GIACINTO TRAPOLITANI)



IL DIRIGENTE U.O.7  
(GIUSEPPE DI MARTINO)





Spett.le

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 3 - Autorizzazioni e Concessioni

Viale Campania n.36/A

PALERMO


Tramite l'Ufficio del Genio Civile di

RAGUSA

Via Natalelli n.107

97100 Ragusa

14 LUG. 2017  
TRAHOMIA WA



**OGGETTO:** *Richiesta di variante per l'autorizzazione, ai sensi dell' art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, per la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica interrata in MT e delle relative opere connesse necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto a biogas, della potenza complessiva di 100 kw da realizzare in Contrada Tre Casuzze snc nel Comune di Ragusa (RG) su strada pubblica denominata "Via Monte Race" e su parte del terreno della stesso produttore indicato in catasto al foglio 33 part.86.*

Il sottoscritto Giovanni Tumino, C.F.: TMNGNN69R05H163U, nato a Ragusa, il 05/10/1969, residente in Via Maroncelli 56 nel comune di Ragusa (RG) nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta Az.Agr. Tumino Giovanni E Marco S.S., con sede legale a Ragusa (RG) in via Maroncelli n° 56 con iscrizione presso il Registro delle imprese di Ragusa n. 88467, Partita I.V.A. 00990360885, email: [tuminogianni@tiscali.it](mailto:tuminogianni@tiscali.it), PEC: [az.agr.tuminogiovannimarco@cia.legalmail.it](mailto:az.agr.tuminogiovannimarco@cia.legalmail.it)


**CHIEDE**

ai sensi dell' art. 111 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, variante di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica interrata in MT e delle relative opere connesse necessarie per l'inserimento nella RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto sopraindicato.

Le opere di cui trattasi, meglio specificate nel progetto allegato alla presente, hanno carattere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18/03/1965 n° 342. Si fa presente che il beneficiario dell'autorizzazione, per l'impianto di rete per la connessione, è E-distribuzione e che esso sarà ceduto a E-distribuzione.

Ragusa, li 12/04/14

**Az.Agr. Tumino Giovanni e Marco S.S.**  
Via Maroncelli, 56  
97100 Ragusa



Riferimenti Tecnico

Ing. Francesco Minardi

Via: G.B.Odierna, 118

Tel: 0932-626760

Fax: 0932-1733032

Email: [ing.minardi@gmail.com](mailto:ing.minardi@gmail.com)

PEC: [francesco.minardi@ingpec.eu](mailto:francesco.minardi@ingpec.eu)

-----

INTELLIGIBILITÀ DI RAGIONE  
RAGIONE  
22-11-2017  
RAGIONE  
0220281

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
(GEN. GIUSEPPE TRABACCHINI)

IL DIRIGENTE U.B.F.  
(GIUSEPPE DI MARTINO)

