

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30/09/2014 con il quale all'ing. Domenico Armenio è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1134 del 09/07/2013 con il quale all'ing. Natale Zuccarello è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio VI del predetto Dipartimento;
- VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 780 del 18/05/2012 con il quale al Dott. Vito Vanella è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O.B. n° 4 del Servizio VI del predetto Dipartimento;
- VISTO il Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- VISTO il documento "Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale Sito Specifica" relativo ad un sito inquinato a seguito dello sversamento accidentale da un trasformatore elettrico di olio dielettrico, ubicato presso la cabina primaria ENEL FIUMETORTO di TERMINI IMERESE (PA), trasmesso da ENEL con nota prot. ENEL-DIS 02/05/2014-0382383;
- VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 17/07/2014, convocata con nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 26769/S6.UOB.4 del 08/07/2014;
- VISTO il documento "REVISIONE DELLA RELAZIONE TECNICA" trasmesso dalla società ENEL con la nota prot. n. ENEL-DIS 26/11/2014-1029533;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2014 convocata con nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 49513/S6.UOB.4 del 05/12/2014;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi del 19 dicembre 2014 ha approvato il documento "ANALISI DI RISCHIO SANITARIO E AMBIENTALE SITO SPECIFICA" e il documento "REVISIONE DELLA RELAZIONE TECNICA" e ha ritenuto concluso il procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, pertanto è stato prescritto un Piano di Monitoraggio delle acque della durata di un anno con frequenza trimestrale e i parametri da ricercare dovranno essere i metalli, gli IPA, gli idrocarburi totali con l'ultimo campionamento in contraddittorio con l'ARPA ST di Palermo.

VISTO il Piano di Monitoraggio trasmesso dalla società ENI trasmesso con la nota prot. ENEL-DIS-22/12/2014-1105596, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al prot. n.52100 del 23/10/2014;

VISTO la nota prot n. 95105 del 22/12/2014 della Provincia Regionale di Palermo con la quale si dà il Nulla Osta per l'approvazione al suddetto Piano di Monitoraggio.

DECRETA

ART. 1

Si approva, per quanto in premessa ed in conformità con le conclusioni della Conferenza dei Servizi del 19 dicembre 2014, il documento "ANALISI DI RISCHIO SANITARIO E AMBIENTALE SITO SPECIFICA" e il documento "REVISIONE DELLA RELAZIONE TECNICA", relativi al sito inquinato a seguito lo sversamento accidentale da un trasformatore elettrico di olio dielettrico, ubicato presso la cabina primaria "ENEL FIUMETORTO" di TERMINI IMERESE (PA);

ART. 2

Si dichiara concluso il procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

ART. 3

Si approva, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, il Piano di Monitoraggio delle acque di falda trasmesso dalla società ENEL con la nota prot. ENEL-DIS-22/12/2014-110559.

Palermo, li **- 4 FEB 2015**



L'Istruttore
dott. *Dayde Lo Nano*

Il Dirigente dell' U.O.B. 4
dott. *Vito Vanella*

VISTO
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. *Domenico Armenio*