

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI - SERVIZIO 7 BONIFICHE

TRASFORMATORE A PALO MT/BT (PTP MATRICOLA N. 211165) DENOMINATO MADONNA GIOVANNA DI PROPRIETÀ DI E-DISTRIBUZIONE NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP)

APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA CON ANALISI DI RISCHIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge Regionale n. 27/86 del 15 maggio 1986;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii;
- VISTO il Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- VISTA la Legge regionale del 09 maggio 2012 n. 26 che ha modificato il quadro normativo di riferimento in materia ambientale;
- VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge del 07 agosto 2015, n. 124;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04 gennaio 2018 con il quale all'ing. Salvatore Cocina è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P.Reg del 27 giugno 2019 n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1007 del 26 agosto 2019 con il quale al dott. Francesco Lo Cascio è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 – Bonifiche;
- VISTA la nota di questo Dipartimento prot. n. 5821/Serv.6/UOB1 del 10 febbraio 2017 con la quale è stato comunicato, a seguito dell'evento notificato in data 10 giugno 2016, l'assegnazione del codice identificativo **ID 1910120003**, in applicazione delle Linee Guida regionali e in applicazione delle modalità di cui al Titolo V, art. 251, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la nota della ditta E-Distribuzione prot. n. 0750014 del 01 dicembre 2019, con la quale è stato trasmesso il documento “Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii” del trasformatore a palo PTP n. 211165 denominato Madonna Giovanna nel Comune di Mazara del Vallo (TP);

- VISTA la nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. n. 2906 del 29 gennaio 2020, con la quale si esprime parere favorevole al documento “Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”;
- VISTA la nota dell’Asp n. 9 di Mazara del Vallo prot. n. 117 del 04 febbraio 2020, con la quale si esprime parere favorevole al documento “Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii”;
- VISTA la nota della E-Distribuzione prot. n. 0126225 del 24 febbraio 2020, con la quale è stato trasmesso il cronoprogramma sulle attività dei lavori di bonifica e il quadro economico delle opere;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2020 nell’ambito della quale è stato approvato il documento “Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii” con le seguenti prescrizioni:
la ditta dovrà svolgere un piano di monitoraggio delle acque sotterranee nel piezometro PZ1, il monitoraggio dovrà avere la durata di 1 anno con frequenza quadrimestrale, la modalità di esecuzione del piano dovrà essere concordata preventivamente con l’Arpa ST di Trapani.
- RITENUTO che alla luce degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza ex art.14-quater, legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Si approva il documento “Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii” del trasformatore a palo PTP n. 211165 denominato Madonna Giovanna nel Comune di Mazara del Vallo (TP) ID 1910120003 con le seguenti prescrizioni:

la ditta dovrà svolgere un piano di monitoraggio delle acque sotterranee nel piezometro PZ1, il monitoraggio dovrà avere la durata di 1 anno con frequenza quadrimestrale, la modalità di esecuzione del piano dovrà essere concordata preventivamente con l’Arpa ST di Trapani.

Art. 3

Di individuare quale Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo ID 1910120003 e destinatario del presente decreto E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 cap. 00198 Roma.

Art. 4

Il Soggetto Obbligato dovrà comunicare la data d’inizio delle attività agli Enti competenti per territorio ed al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Servizio 7), allegando alla comunicazione un cronoprogramma dettagliato delle attività da svolgere. Inoltre, dovranno essere comunicati tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre Autorità o Amministrazioni sull’intervento.

Art. 5

Per la realizzazione degli interventi, la ditta E-Distribuzione S.p.A, è tenuta alla presentazione, a questo Dipartimento e prima dell’inizio dei lavori, delle garanzie finanziarie nella misura del 35% del costo stimato di € 6.695,60 e pertanto pari all’importo di € 2.343,46. La suddetta garanzia dovrà avere la stessa durata della presente autorizzazione, da rinnovare qualora gli esiti della campagna di monitoraggio dovessero accertare il non raggiungimento degli obiettivi di bonifica. La predetta garanzia finanziaria deve essere presentata in conformità allo **schema di polizza previsto dal “Modello I” (Garanzie Finanziarie), delle “Linee Guida in materia di bonifica di siti inquinati”** (pubblicate in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte 1, n° 17 del 22 aprile 2016), polizza da consegnare in originale al Servizio 7 di questo DRAR.

Art. 6

L'intervento di bonifica dovrà essere completato, ai sensi dei precedenti articoli, conformemente alle previsioni del "Progetto Unico di Bonifica con Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii." autorizzato, così come da cronoprogramma definitivo. Qualsiasi modifica alla soluzione progettuale sopra definita, ivi incluso il mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica, costituirà variante sostanziale e dovrà essere sottoposta al vaglio degli Enti interessati dal presente decreto in sede di Conferenza dei Servizi e sottoposta a nuovo procedimento autorizzativo.

La presente autorizzazione avrà durata di 90 giorni a decorrere dalla data di inizio lavori di cui all'art. 4.

Eventuale motivata richiesta di rinnovo/proroga della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della sua scadenza, per l'eventuale rimodulazione delle garanzie finanziarie.

Art.7

Tutti gli obblighi, i vincoli, i benefici e quant'altro stabilito dal presente decreto saranno dichiarati cessati con successivo decreto dirigenziale, da emanare dopo l'acquisizione della documentazione che dimostri, a seguito dell'attività di vigilanza e controllo da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani, la corretta esecuzione ed il completamento delle attività autorizzate. In particolare, nel caso in cui la "Certificazione di Avvenuta Bonifica" attesti la conformità delle matrici ambientali agli obiettivi di bonifica, questa dovrà essere presentata allo scrivente DRAR-Servizio 7 per consentire l'emissione del successivo decreto dirigenziale che, oltre alla cessazione degli effetti della presente autorizzazione, consentirà lo svincolo delle garanzie economiche e dichiarerà la chiusura del procedimento.

Art. 8

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9.

Art. 9

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi del D.lgs.104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art.23, comma 4, dello statuto della Regione Siciliana. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento.

Palermo, li 03 marzo 2020

F.TO ISTRUTTORE
(per.chim Giovanni Lo Forte)

F.T.O IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
(dott. Francesco Lo Cascio)