

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

Affidamento dell'intervento di "fornitura di un motogeneratore a servizio della centrale di autoproduzione di energia elettrica dell'impianto di dissalazione delle acque marine dell'isola di Lipari (ME)". Nomina R.U.P.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 08.07.1977 n. 47 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale n. 134 del 15.11.1982 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il regolamento di attuazione della suddetta L.R. n. 19/2008 approvato con D.P.R.S. n. 12 del 5.12.2009;
- VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recante «riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- VISTA la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, ed in particolare l'art. 24 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 179 del 18 aprile 2018 "*Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 – Approvazione*";
- VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9. "Legge di stabilità regionale 2020-2022";
- VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022";
- VISTA la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 - "Bilancio di previsione della Regione siciliana 2020-2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 -9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTO il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del "Servizio idrico integrato - Dissalazione e Sovrambito" all'ing. Marcello Loria;
- VISTO il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Calogero Foti;
- CONSIDERATO che in atto è demandata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la competenza sugli impianti di dissalazione di proprietà della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che la Struttura Commissariale ex O.P.C.M. n.3738 del 5/02/2009 nel corso delle sue attività, al fine di ridurre sensibilmente l'onere dei costi per l'approvvigionamento idrico con navi cisterna, ha indetto un apposito appalto che, tra l'altro, prevede la realizzazione di un nuovo impianto di dissalazione di acqua di mare nelle stesse aree del dissalatore



- dell'isola di Lipari;
- CONSIDERATO che le parti di impianto già realizzate dalla Struttura Commissariale sono state consegnate provvisoriamente con facoltà d'uso alla Regione Siciliana e da questa al gestore del dissalatore di Lipari, RTI Di Vincenzo S.r.l. – Sopex S.r.l.;
- VISTA l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014 che dispone il subentro della Regione Siciliana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento delle criticità connessa all'approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie già individuate con ordinanza n.3738 del 5/02/2009;
- VISTO il contratto rep. n. 71/2015, stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e il R.T.I. SOPES S.r.l. - Di Vincenzo S.r.l. - SOFIP S.p.A., registrato il 30/04/2015 all'Agenzia delle Entrate al n. 1653 serie 3, relativo all'“Affidamento del servizio di gestione, finalizzata alla produzione di acqua potabile, dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari (ME) fino al 31 dicembre 2014”;
- CONSIDERATO il verbale del 15.10.2015 con il quale è stato dato avvio al servizio di cui al Contratto rep. 71/2015;
- CONSIDERATO che, nel mese di gennaio 2019 il Gestore ha comunicato il fermo del motogeneratore Perkins, in posizione G3, per avaria dovuta all'ingresso di acqua di condensa nel motore per la non perfetta tenuta delle valvole di collegamento fra i motogeneratori e l'impianto di trattamento fumi (DeNOx) che lasciano trafilare i fumi di combustione che raffreddandosi formano acqua di condensa che invade i motori non in funzione;
- VISTI i verbali del Direttore dell'Esecuzione del Contratto del 20/02/2019 presso l'impianto di dissalazione e del 25/03/2019 presso il Service Perkins di Palermo (ditta D'Arpa Motori S.r.l.), dove il motore in argomento è stato trasportato per la diagnosi, dai quali si evince che il fumo di condensa proveniente da uno dei due rimanenti motogeneratori in marcia, viene in parte convogliato attraverso il collettore comune del Denox sulla marmitta di scarico dove si forma la condensa di acqua che sul motogeneratore G3 ha provocato danni irreparabili sullo stesso;
- VISTA la nota prot. n. 14413 del 02/04/2019 con la quale il DEC ha trasmesso il verbale di sopralluogo presso il service Perkins, dove si trova ricoverato il motogeneratore G3 dell'impianto di dissalazione;
- VISTA la nota del RUP, prot. n. 3862/GAB del 12/04/2019 con la quale viene comunicato alla Stazione Appaltante che, sulla scorta di quanto contenuto nella relazione del service Perkins – ditta D'arpa Motori e nella nota di cui al precedente visto, il motogeneratore G3 non può essere riparato e deve essere sostituito, attraverso apposita procedura prevista all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016;
- VISTO l'art. 20 della citata L.R. 12 maggio 2020 n.9 che autorizza il Dipartimento a sostenere nel corrente esercizio, una spesa complessiva di 400 migliaia di euro *“di cui 50 migliaia di euro per la manutenzione straordinaria e la riparazione degli impianti di dissalazione e e 350 migliaia di euro per la fornitura e la posa in opera di beni di consumo”*;
- CONSIDERATO che l'intervento di fornitura del motogeneratore trova copertura nella disponibilità finanziaria stanziata nel capitolo del bilancio della Regione n. 242573 ad oggetto *“Spese per la fornitura e la posa in opera di beni di consumo per la gestione degli impianti di dissalazione”*;
- RITENUTO necessario, per il prosieguo delle attività, provvedere con urgenza all'acquisto di un nuovo motogeneratore per il ripristino dell'efficienza della Centrale elettrica dell'impianto di dissalazione di Lipari;
- RITENUTO di conferire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, al dipendente ing. Salvatore Stagno, funzionario direttivo in possesso dei titoli, dei requisiti e dell'esperienza professionale come richiesti dalla normativa vigente, l'incarico di R.U.P. per l'affidamento dell'intervento di *“fornitura di un motogeneratore a servizio della centrale di autoproduzione di energia elettrica dell'impianto di dissalazione delle acque marine dell'isola di Lipari (ME)”*;
- TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;



## DETERMINA

**Art. 1** E' conferito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, all'ing. Salvatore Stagno, dipendente in servizio presso questo Dipartimento, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dell'intervento di "fornitura di un motogeneratore a servizio della centrale di autoproduzione di energia elettrica dell'impianto di dissalazione delle acque marine dell'isola di Lipari (ME)".

**Art. 2** Il presente provvedimento è trasmesso al R.U.P. per i successivi provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente Generale  
(FOTI)

Il Dirigente del Servizio 1  
(Ing. Marcello Loria)