



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 4 GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 118/2011
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 18 aprile 2016 n. 50;
- VISTA** la Legge Regionale 12/2011 e s.m.i;
- VISTA** la nota prot. 23444 del 2505/2016 con la quale viene comunicato il conferimento al Dott. Maurizio Pirillo dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità gs/D.P. Reg. Siciliana n. 3076 del 24/05/2016;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n.1042 del 08 07.2016 con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Greco, l'incarico di Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture;
- VISTA** la L.R. 29 dicembre 2016, n.28, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio 2017;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 11 gennaio 2017 "Autorizzazione esercizio provvisorio 2017 D. Lgvo 118/2011 – Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 – Approvazione".
- VISTO,** il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. n. 151 del 04.05.2011, relativo alle procedure di acquisto in economia;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è gestore della diga San Giovanni nel territorio di Naro (AG);
- CONSIDERATO** che ai fini della gestione, dell'esercizio e della sicurezza, del personale, delle opere e delle popolazioni a valle è necessario esercitare la dovuta vigilanza, controllo, custodia e manutenzione;
- VISTO** il D.L. n° 507/94 convertito in L. 584/94, " Misure urgenti in materia di dighe";
- VISTA** la circolare del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995 n. DSTN/2/22806, relativa a disposizioni attuative e integrative in materia di dighe;



VISTO

il verbale di urgenza, del 18 gennaio 2017, redatto dall'Ingegnere Responsabile della diga San Giovanni, Ing. Antonio Morreale e dal Preposto Geom. Gaetano Cavarretta, relativo ai "Intervento di nolo di un trasformatore in olio MT/BT" con il quale viene segnalato al Dirigente del Servizio 4 che "a seguito degli eventi di maltempo del 15 gennaio 2017, si è verificato un guasto alla cabina elettrica che ha causato l'interruzione dell'alimentazione elettrica dalla rete, a servizio degli impianti della Diga San Giovanni. Il tempestivo intervento dei tecnici dell'ENEL ha escluso un problema di loro competenza e ha ricondotto l'inconveniente ad un problema interno all'impianto della diga. A seguito dei sopralluoghi effettuati in data 16 e 18 gennaio, da parte della ditta che a giugno 2016 ha fornito ed installato la cabina elettrica di trasformazione MT/BT, sono stati prospettati tempi di ripristino non inferiori ai 30/40 giorni per la riparazione/sostituzione del trasformatore MT/BT che risulta essere la causa dell'interruzione del servizio.

CONSIDERATO

che per l'esercizio in sicurezza della diga e delle opere accessorie ed, in particolar modo, per mantenere in sicurezza i cunicoli (che vengono mantenuti asciutti da un impianto di sollevamento costituito da elettropompe sommerse che richiedono un funzionamento pressoché continuo nelle 24 ore) si è provveduto con il sistema ausiliario di alimentazione elettrico costituito dal gruppo elettrogeno che comporta un notevole consumo orario di carburante (circa 10 l/h) e, con l'aggravante che, rappresentando l'unica fonte di energia delle elettropompe, una eventuale avaria dello stesso comprometterebbe la sicurezza della diga;

CONSIDERATO

che, oltre a provvedere con urgenza alla riparazione dell'impianto, risulta opportuno provvedere con altrettanta urgenza a trovare una soluzione alternativa a quello del solo utilizzo del gruppo elettrogeno, in quanto essendo in pieno periodo invernale, risulta elevata la probabilità di dovere affrontare situazioni emergenziali dovute ad eventi di piena;

VISTE

le determinazioni del Dirigente del Servizio 4 – riportate in calce al Verbale d'urgenza del 18 gennaio 2017 nelle quali "Si concorda in merito alla estrema urgenza di attivare ogni azione finalizzata alla acquisizione del trasformatore";

VISTO

il preventivo n°17 del 19/01/2017 della Ditta C.i.m. s.r.l. con sede legale in C/da Fegotto snc 91013 Calatafimi Segesta P.I.: 02021350810, , richiesto per le vie brevi ed assunto al prot. n°2326 del 20/01/2017 avente per oggetto "Nolo di un trasformatore in olio 400 KVA";

CONSIDERATO

che per il nolo del trasformatore per la durata di un mese, comprensivo delle operazioni di montaggio e smontaggio, la spesa ammonta ad € 1.708,00 (millesettecentootto/00) compreso IVA;

VISTA

la lettera d'ordine prot. n°2522 del 23/01/2017;

CONSIDERATO

che come risulta dal Registro della Diga San Giovanni, in data 20 gennaio 2017 la ditta C.i.m. s.r.l. ha effettuato l'installazione di un trasformatore in olio da 400 kVA a noleggio in sostituzione del trasformatore danneggiato, ripristinando la regolare fornitura di energia elettrica dalla rete di alimentazione;

CONSIDERATO altresì, che l'importo di tale nolo è di gran lunga inferiore alla soglia massima consentita per il ricorso all'affidamento diretto e che i tempi per un eventuale gara informale risulterebbero più onerosi economicamente, rispetto all'entità del costo dell'appalto e in ogni caso non compatibili con l'urgenza dell'intervento da effettuare;

RITENUTA congrua l'offerta della Ditta Ditta C.i.m. s.r.l. con sede legale in C/da Fegotto snc 91013 Calatafimi Segesta P.I.: 02021350810

CONSIDERATO che il GIG è **Z191D04B29**;

CONSIDERATO che si è proceduto urgentemente all'affidamento in favore della Ditta C.i.m. s.r.l. con sede legale in C/da Fegotto snc 91013 Calatafimi Segesta P.I.: 02021350810 e che necessita il consequenziale impegno della somma occorrente;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria trova capienza al capitolo 213307 del bilancio provvisorio della Regione Siciliana 2017 "spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori" del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità";

RITENUTO che occorre provvedere in merito.

Per le ragioni esposte in narrativa, a termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

ART. 1

Di approvare, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto esposto in premessa, alla Ditta C.i.m. s.r.l. con sede legale in C/da Fegotto snc 91013 Calatafimi Segesta P.I.: 02021350810 per il "Nolo di un trasformatore in olio da 400 kVA".

ART. 2

Di impegnare la somma complessiva di € 1.708,00 (millesettecentootto/00) compreso IVA sul cap. 213307 del bilancio provvisorio della Regione Siciliana 2017 "spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori" del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per per il "Nolo di un trasformatore in olio da 400 kVA" - CIG: **Z191D04B29**, in favore della ditta Ditta C.i.m. s.r.l. con sede legale in C/da Fegotto snc 91013 Calatafimi Segesta P.I.: 02021350810 - CODICE SIOPE U.1.03.02.99.999

ART. 3

Il provvedimento viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzione di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

ART. 4

Di trasmettere il presente decreto alla Ragioneria centrale dell'Assessorato, per la registrazione e gli atti consequenziali.

Palermo, li

27 GEN 2017

Il Dirigente del Servizio 4
(Ing. Francesco Greco)

