



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

AVVISO

Si rende noto che la Biomassa Sud SRL Società Agricola, con sede a Piazza Armerina in Via Benedetto Croce 1B - Cod Fisc. / P.Iva 1186590863, con domanda 02/09/2015 prot. 133656 ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per la realizzazione, a cura della BIOMASSA SUD SOCIETA' AGRICOLA SRL, ed esercizio, a cura di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, di una linea elettrica in MT e delle relative opere per l'inserimento nella rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione combinata di energia elettrica e termica, alimentato da biomasse legnose e senza proveniente dal locale bacino, da realizzare in loc. Dittaino del Comune di Enna.

Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto il 02/09/2015.

Il collegamento, in bt, da realizzare a cura della BIOMASSA SUD SOCIETA' AGRICOLA SRL, dall'impianto di produzione alla cabina box MT/BT di trasformazione, avverrà, con linea interrata in cavo Al 150 per uno sviluppo di circa m. 120.

Come da Soluzione Tecnica, Enel - DIS- 23/10/2013 - 1218469, accettata dalla Società in data 23/12/2013, la connessione in progetto, di tensione nominale 20 KV, da realizzare a cura della BIOMASSA SUD SOCIETA' AGRICOLA SRL, è prevista con nuova cabina di consegna collegata in Entra-Esce sulla linea MT esistente "SIPEM", uscente dalla cabina primaria AT/MT "Valguarnera". E' previsto l'impiego di cavo elicoidale aereo tipo Al 150 mmq, per circa m. 240 e di cavo Al 185 mmq interrato, per uno sviluppo di circa m. 30.

Il costruendo cavidotto, impianto di produzione e relative infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesseranno le sottoelencate particelle: Comune di Enna Fg.n.112 partt. nn. 13, 230, 355, 285, 298, 349, 351, 352, 353, 356, 357.

Per il costruendo elettrodotto, come da apposita documentazione prodotta, si rilevano interferenze con Strada Statale n. 192.

L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed all'Albo on-line del Genio Civile di Enna e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l'Ufficio é aperto al pubblico.

Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Enna.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Enna, all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di Palermo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel predetti sito Web ed Albo on-line, nonché al Comune di Enna entro il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Prot. n. 032130 Enna, 22 FEB. 2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 (Dott. Geol. Salvatore Sanfilippo)

L'INGEGNERE CAPO
 (Ing. Egidio Marchese)