

Azienda Agricola Grotte di Trainito Salvatore
Sede Via Platani, n. 41 90030 Castronovo di Sicilia (PA)
C.F. TRNSVT46L03C344Q / P. IVA 04136520824

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, 112, 113, e 120 del T.U. di leggi n. 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che la Ditta Azienda Agricola Grotte di Trainito Salvatore ha presentato all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 08/04/2014, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una nuova linea BT a 0,40.

La linea elettrica di collegamento tra l'impianto ed il punto di connessione alla rete, sarà realizzata interamente nel territorio del Comune di Cammarata (AG) in contrada Montoni, avrà uno sviluppo di circa mt. 220 circa e attraverserà le particelle in catasto al foglio 18, particelle 56, 52 e 49 (quest'ultima dove verrà ubicato l'impianto)

La nuova linea BT sarà realizzata partendo da una cabina MT esistente nella particella 57.

Dalla cabina MT/BT esistente, la nuova linea BT proseguirà interrata fino a raggiungere un nuovo armadio di derivazione per poi proseguire fino al nuovo sostegno BT. Questo tratto di circa mt. 30,00 ed interesserà le particelle 56 e 52.

Dal nuovo sostegno BT, la linea aerea BT proseguirà per circa mt. 90 terminando con un nuovo sostegno BT. Questo tratto di linea aerea BT interesserà la particella 52 e 56 e comporterà l'installazione di n. 3 nuovi sostegni.

Da questo ultimo nuovo sostegno BT, la linea BT verrà interrata fino a raggiungere un nuovo armadio di derivazione e dal nuovo armadio di derivazione proseguirà fino al nuovo gruppo di misura, dove successivamente proseguirà fino a raggiungere il locale tecnico dell'aereo generatore minieolico.

Questo tratto di linea interrata sarà realizzato nelle particelle 49 e avrà uno sviluppo di mt. 80.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso UOC 10 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio on-line del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 112 del testo unico sopracitato, le opposizioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento. UO 10, entro 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo Pretorio del Comune di Cammarata e all'albo Pretorio online del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento.

Castronovo di Sicilia li 09/04/2014