

SOCIETA' HUNTERVAST S.A.S.

92025 Casteltermini (AG) via Padalino 4

AVVISO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti degli artt.111, 112, 113 e 120 del Testo Unico del Regio Decreto 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che la Società Huntervast s.a.s. con sede a Casteltermini (AG) via Padalino 4, ha presentato all'ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 30 settembre 2015, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione e messa in esercizio di un cavidotto interrato in MT di circa 20 ml con doppia terna di cavi in Al da 185 mmq tipo ARE4H5EX che sarà collegata in "entra - esce" alla linea MT esistente denominata "Fabbrica 16508", la realizzazione di un tratto di linea BT in cavo Aereo ad elica Visibile Tipo ARE4E4X con sezione pari a 70 mmq per il collegamento della Cabina Minibox (DG2081) e l'armadio contatori o meglio definito punto di consegna per una lunghezza complessiva di circa 60 ml, la costruzione di n° 2 sostegni in lamiera del tipo 10G e la posa in opera di una cabina di trasformazione del tipo Minibox DG 2081, da realizzare in territorio del Comune di Casteltermini in c.da Padalino al Foglio 56 Particelle 149 - 153 - 154 - 155 - 223 - 279 - 387; a servizio di un generatore Minieolico dalla potenza di 60,00 KW da ubicare nelle particelle 148 - 279 del foglio 56. La nuova linea in MT/BT oggetto dell'autorizzazione in derivazione da una linea MT esistente denominate "Fabbrica 1658" sarà realizzata interamente nel territorio del Comune di Casteltermini, avrà uno sviluppo di circa ml 170, e sarà realizzata al Foglio 56 Particelle 149 - 153 - 154 - 155 - 223 - 279 - 387; l'intervento prevede la costruzione di un cavidotto interrato in MT di circa 20 ml con doppia terna di cavi in Al da 185 mmq tipo ARE4H5EX che sarà collegata in "entra - esce" alla linea MT esistente, la realizzazione di un tratto di linea BT in

cavo Aereo ad elica Visibile Tipo ARE4E4X con sezione pari a 70 mmq per il collegamento della Cabia Minibox (DG2081) e l'armadio contatori o meglio definito punto di consegna per una lunghezza complessiva di circa 60 ml, la costruzione di n° 2 sostegni in lamiera del tipo 10G e la posa in opera di una cabina di Trasformazione del tipo Minibox DG 2081, inoltre sarà realizzato un cavidotto interrato in BT di circa 90 ml (lato produttore) che collegherà l'impianto di produzione all'armadio stradale dove verrà ubicato il contatore di scambio da parte ENEL distribuzione il tutto da realizzare in territorio del Comune di Casteltermini in c.da Pedalino al Foglio 56 particelle 149 - 153 - 154 - 155 - 223 - 279 - 387; a servizio di un generatore Minieolico dalla potenza di 60,00 KW da ubicare nelle particelle 148 - 279 del foglio 56 del Comune di Casteltermini c.da Pedalino con regolare servitù acquisita da parte di Enel Distribuzione, L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso l'U.O 10 dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento e presso il Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Casteltermini e per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di Pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on-line del servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento e all'Albo Pretorio del Comune di Casteltermini, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, al Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento - U.O. 10 e al Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Casteltermini entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente all'Albo Pretorio on-line del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento e presso l'Albo Pretorio del Comune di Casteltermini.

Casteltermini, lì 29 Settembre 2015

La Società

Huntervast s.a.s.