

SOCIETA' HUNTERVAST S.A.S.

92025 Casteltermini (AG) via Padalino 4

AVVISO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti degli artt.111, 112, 113 e 120 del Testo Unico del Regio Decreto 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che la Società Huntervast s.a.s. con sede a Casteltermini (AG) via Padalino 4, ha presentato all'ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 30 settembre 2015, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione e messa in esercizio di un cavidotto interrato in MT di circa 15 ml in Al da 185 mmq tipo ARE4H1RX che sarà collegata in derivazione alla linea MT esistente denominata "Fabbrica 16508", la realizzazione di un tratto di linea BT in cavo sotterraneo 3x150 + 95N per il collegamento della Cabina Microbox e l'armadio contatori o meglio definito punto di consegna per una lunghezza complessiva di circa 5 ml, la costruzione di n° 1 sostegni in lamiera del tipo 12J equipaggiato con un IMS da palo e la posa in opera di una cabina di trasformazione del tipo Microbox, da realizzare in territorio del Comune di Casteltermini in c.da Pizzo Santa croce al Foglio 32 Particelle 69; a servizio di un generatore Minieolico dalla potenza di 60,00 KW da ubicare nella particella 69 del foglio 32. La nuova linea in MT/BT oggetto dell'autorizzazione in derivazione da una linea MT esistente denominata "Fabbrica 1658" sarà realizzata interamente nel territorio del Comune di Casteltermini, avrà uno sviluppo di circa ml 40, e sarà realizzata al Foglio 32 Particella 69; l'intervento prevede la costruzione di un cavidotto interrato in MT di circa 15 ml in Al da 185 mmq tipo ARE4H1RX che sarà collegato in derivazione alla linea MT esistente denominata "Fabbrica 16508", la realizzazione di un tratto di linea BT in cavo sotterraneo 3x 150 + 95N per il collegamento della Cabia Microbox e l'armadio contatori o meglio definito punto di

consegna per una lunghezza complessiva di circa 5 ml, la costruzione di n° 1 sostegno in lamiera del tipo 12J equipaggiato con un IMS da palo e la posa in opera di una cabina di Trasformazione del tipo Microbox, inoltre sarà realizzato un cavidotto interrato in BT di circa 20 ml (lato produttore) che collegherà l'impianto di produzione all'armadio stradale dove verrà ubicato il contatore di scambio da parte ENEL distribuzione il tutto da realizzare in territorio del Comune di Casteltermini in c.da Pizzo Santa Croce al Foglio 32 particella 69; a servizio di un generatore Minieolico dalla potenza di 60,00 KW da ubicare nella particella 69 del foglio 32 del Comune di Casteltermini c.da Pizzo Santa Croce con regolare servitù acquisita da parte di Enel Distribuzione, L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso l'U.O 10 dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento e presso il Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Casteltermini e per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di Pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on-line del servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento e all'Albo Pretorio del Comune di Casteltermini, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, al Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento – U.O. 10 e al Dipartimento Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Casteltermini entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente all'Albo Pretorio on-line del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento e presso l'Albo Pretorio del Comune di Casteltermini.

Casteltermini, lì 29 Settembre 2015

La Società

Huntervast s.a.s.