

**Testo da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di BURGIO (Ag),
all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento - CED - Servizi Informatici**

La sottoscritta **MONTALBANO IGNAZIA** nata a Sciacca (Ag) il 14/05/1964 ed ivi residente in via T. Campanella n°28, C.F.: MNTGNZ64E54I533N, in qualità di Rappresentante legale della **Soc. F.LLI MONTALBANO s.r.l.** con sede legale a Sciacca (Ag) via Dante Alighieri n° 34, tel. 328.5485252, P.IVA:00102190840,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. di leggi n. 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che la **Società F.lli MONTALBANO s.r.l.** ha presentato all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 06/07/2015 istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica a 0,4Kv a servizio di un impianto, avente potenza di 59,9 kWp, da realizzare in territorio del Comune di Burgio (Ag), in catasto al Foglio n° 27, part.lla n°230.

La linea elettrica **BT in cavo aereo** di collegamento tra l'impianto di produzione da fonte eolica ed il punto di connessione alla rete MT di distribuzione, in corrispondenza della cabina a palo BT/MT esistente denominata TUPPE L4 n°772, sarà realizzata nel territorio del Comune di Burgio(Ag) in contrada Tuppe, avrà uno sviluppo di circa 391 ml. ed attraverserà le seguenti particelle n° 672, 139, 140, 235, 191, 190, 215, 216, 53, 157, 143 e 230 del Foglio n° 27.

La realizzazione della suddetta linea elettrica di connessione non prevede la costruzione di nuovi tratti aerei e quindi di nuovi sostegni, ma al contrario, sarà realizzata sfruttando un tratto di linea BT in cavo aereo già esistente. In particolare, un tratto di linea BT in cavo aereo lungo circa 391 ml., composto da n.11 sostegni sarà raddoppiato in maniera tale da poter realizzare l'allaccio dell'impianto minieolico in progetto.

La nuova linea BT di connessione, oggetto del presente progetto, sarà dunque una linea in cavo aereo composta da n.2 cavi di cui uno già esistente e l'altro di nuova installazione. La costruzione prevede dunque l'installazione del secondo cavo aereo e la sostituzione di alcuni sostegni non più idonei a sostenere la doppia linea in cavo.

L'elettrodotto in progetto, inoltre, così come per la linea BT esistente, non interferisce con le altre linee elettriche aeree di 1ª e/o 2ª categoria esistenti; inoltre, non attraversa strade o corsi d'acqua e non interferisce con alcuna tubazione o canalizzazione esistente.


L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'U.O. 10 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del

presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di BURGIO (Ag) ed all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 112 del testo unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento – U.O. 10, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente all'Albo Pretorio del Comune di BURGIO (Ag) ed all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

Agrigento, li 06/07/2015

Firma del Legale Rappresentante


AMMINISTRATORE UNICO
F.lli Montalbano s. r. l.
