

Conigliaro s.r.l.
Sede legale Via Roma 63, 92014 Porto Empedocle (AG),
P.I. 02565540842

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, 112, 113, e 120 del T.U. di leggi n.1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che la società Conigliaro s.r.l. ha presentato all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data **01 APR 2014**, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una derivazione sulla linea elettrica esistente a 20 kV e posa di una cabina di trasformazione MT/BT.

La linea elettrica di collegamento tra l'impianto ed il punto di connessione alla rete, sarà realizzata interamente nel territorio del Comune di Agrigento (AG), in contrada Cattà, sn, avrà uno sviluppo di circa 641 circa e attraverserà le particelle in catasto al Fg. 15, particelle 24, 699 e 234.

Il tracciato in progetto prevede:

- **Eliminazione del trasformatore sul PTP esistente e riutilizzo del sostegno del PTP come amarro della linea MT.**
Questo intervento interesserà la particella 24 del foglio di mappa 15.
- **tratto interrato MT, con cavo da 3x(1x185) mmq in Al, che va dal sostegno di amarro della linea MT aerea alla nuova cabina di trasformazione.**
Questo tratto interesserà la particella 24 del foglio di mappa 15 per circa 7 metri.
- **tratto interrato BT, con cavo da 3x150 mmq + 1x95 mmq in Al, che va dalla nuova cabina di trasformazione MT/BT alla cassetta stradale di derivazione.**
Questo tratto interesserà la particella 24 del foglio di mappa 15 per circa 5 metri.
- **tratto interrato BT, con cavo da 3x95 mmq + 35C mmq in Al, che va dalla cassetta stradale di derivazione al nuovo sostegno di inizio tratta aerea BT.**
Questo tratto interesserà la particella 24 del foglio di mappa 15 per circa 6 metri.
- **potenziamento della linea BT aerea, con cavo da 3x70 mmq + 54,6 mmq in Al, che va dal nuovo sostegno di inizio tratta aerea BT al sostegno di fine tratta aerea BT.**
Questo tratto porterà all'inserimento di un nuovo sostegno per l'inizio della tratta aerea BT e alla sostituzione di 4 sostegni BT esistenti, e interesserà per 81 metri la particella 24 del foglio di mappa 15 e per 71 metri la particella 699 del foglio di mappa 15.
- **tratto interrato BT, con cavo da 3x95 mmq + 35C mmq in Al, che va dal sostegno di fine tratta BT al gruppo di misura.**
Questo tratto interesserà interessa la particella 234, foglio di mappa 15, per circa 3 metri e la particella 699, foglio di mappa 15, per circa 21 metri.
- **tratto interrato BT, con cavo 3x(1x95) mmq + 1x50 mmq in Cu, che va dal gruppo di misura al locale tecnico dell'aerogeneratore mini-eolico.**
Questo tratto interesserà la Part. 234 del Fg. di mappa 15 per circa 447 m.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso UOC 10 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio on-line del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 112 del testo unico sopracitato, le opposizioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento – UO 10, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Agrigento e all'Albo pretorio on- line del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento.

Porto Empedocle, il **28 MAG 2014**

Conigliaro s.r.l.


CONIGLIARO S.R.L.
L'Amministratore unico