

Avviso di pubblicazione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. di leggi n. 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che la Società "e - distribuzione S.p.A.", società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, con sede in Roma - Via Ombrone, 2 - Registro Imprese di Roma - C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436, Infrastrutture e Reti Italia - Area Lazio Sicilia - Via Ombrone 2 - 00198 Roma, rappresentata dal Sig. Francesco Micheli, Procuratore nella qualità di Responsabile Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, domiciliato per la carica in Via Ombrone 2 - 00198 Roma, ha richiesto al Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento in data 13/04/2018 tramite pec (nostro protocollo n. E-DIS-13/04/2018-0230078) l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di quanto segue con il relativo sviluppo:

1. di m. 117,00 circa di elettrodotto interrato con posa di due cavi MT del tipo 3x(1x185)+1x95N All. (dal punto. n°1 al n°2 del piano tecnico);
2. di m. 67,00 circa di elettrodotto interrato con posa di due cavi MT del tipo 3x(1x185)+1x95N All. ed un cavo BT 3x150+1x95N All. (dal punto. n°2 al n°5 del piano tecnico);
3. di m.116,00 circa di elettrodotto interrato con posa di un cavo BT 3x150+1x95N All. (dal punto. n°2 al n°4 del piano tecnico);
4. di m. 12,00 circa di elettrodotto interrato con cavo BT 3x150+1x95N All. (dal punto. n°5 al n°6 del piano tecnico);
5. di m. 52,00 circa di elettrodotto interrato con posa di due cavi MT del tipo 3x(1x185)+1x95N All. e due cavi BT 3x150+1x95N All. (dal punto. n°5 al n°7 del piano tecnico);
6. collocazione del manufatto cabina box del tipo DG2061 (punto n° 7 del piano tecnico);
7. di m. 79,00 circa di elettrodotto interrato con posa di un cavo MT del tipo 3x(1x185)+1x95N All. e due cavi BT 3x150+1x95N All. (dal punto. n°8 al n°11);
8. di m. 88,00 circa di elettrodotto interrato con cavo BT 3x150+1x95N All. (dal punto. n°11 al n°13 del piano tecnico);
9. di m. 66,00 circa di elettrodotto interrato con posa di un cavo MT del tipo 3x(1x185)+1x95N All. e un cavo BT 3x150+1x95N All. (dal punto. n°11 al n°14 del piano tecnico);
10. di m. 14,00 circa di elettrodotto interrato con cavo BT 3x150+1x95N All. (dal punto. n°14 al n°15 del piano tecnico);

11. la posa di n. 8 cassette stradali in vetroresina per morsettiere di derivazione BT (ai punti. n°3/4/6/9/10/12/13/15).

Saranno interessati i seguenti fogli di mappa e particelle: foglio di mappa n. 165, particelle: 954, 1193, 28, 1190, 997, 1134, 1151, 980, 1039 nel Comune di Agrigento (AG).

La linea in progetto interferisce con la viabilità esistente limitrofa alla Via Gustavo Chiesi come evidenziato nel Piano Tecnico del progetto.

Ai sensi dell'art. 112 del testo unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, al Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento-U.O. 08 Acque concessioni e autorizzazioni e impianti elettrici, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo Pretorio del Servizio medesimo ed all'Albo Pretorio del Comune di Agrigento (AG).

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'U.O. 08 Acque concessioni e autorizzazioni e impianti elettrici del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Agrigento 29 maggio 2019

MICHELI FRANCESCO
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia sri e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.