

SOCIETA' LAKE ENERGY S.R.L.

92100 AGRIGENTO (AG) VIA ELICONE 6

AVVISO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti degli artt.111, 112, 113 e 120 del Testo Unico del Regio Decreto 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, si rende noto che la Società LAKE ENERGY S.R.L., con sede in Agrigento (AG), via Elicone 6, ha presentato all'ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 09/08/19, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione e messa in esercizio di un elettrodotto in cavo interrato e la posa di una cabina di smistamento, consegna e misure MT tipo box prefabbricato (DG 2092 rev. 3), il tutto in derivazione in entra ed esce ad una linea MT esistente denominata "Giulia" di proprietà di e- distribuzione. La nuova Linea interrata in MT e la cabina da realizzare ricadono nel territorio del Comune di Naro in c.da Serra La Guardia al Foglio di Mappa 179 Particella 135, ed è a servizio di un impianto fotovoltaico ubicato a terra in ex area destinata ad estrazione di materiale lapideo e non più estendibile, di potenza pari a 984.060 kwp in catasto al Fg. 179 part. 112 - 137 - 166 del Comune di Naro

La nuova linea interrata in MT in derivazione entra - esce dalla linea esistente in MT denominata "Giulia" sarà realizzata interamente nel territorio del Comune di Naro, avrà uno sviluppo di circa mt 25, e sarà realizzata nelle particella 135 del foglio 179 verranno realizzati sotto linea due sostegni e ne verrà sostituito uno esistente, sarà posata una cabina di smistamento, consegna e misure MT tipo box prefabbricato (DG 2092 rev. 3) completa di tutte le apparecchiature necessarie per essere esercibile. L'intervento prevede la costruzione di una cavidotto interrato in MT in derivazione entra esce dalla linea esistente denominata "Giulia" e sarà costituita da due sostegni del tipo 12/G uno di questi sostegni sostituirà il vecchio

sostegno 12/C ubicato nell'attuale linea "MT Giulia". I due nuovi sostegni e ricadranno nella particella 135 del Foglio 179 mentre la percorrenza interesserà sia la particella 135 e parte della particella 137 del Foglio 179. Il Cavidotto MT da realizzare è costituito da una doppia terna di cavi in Elicord 3x185 mmq ARE4H5EX ed avrà uno sviluppo di circa 25 ml , e verrà realizzato dai nuovi sostegni 12/G sottolinea MT aere esistente fino alla cabina di smistamento, consegna e misure MT tipo box prefabbricato (DG 2092 rev. 3). La cabina consegna e-distribuzione e la cabina utente verranno collegate in MT tramite cavo in elicord interrato con sezione di 95 mmq.

Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, all' ufficio del Genio Civile di Agrigento – U.O. 8, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Servizio medesimo ed all'albo Pretorio del Comune di Naro.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'U.O. 8 l'ufficio del Genio Civile di Agrigento per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e all'Albo Pretorio del Comune di Naro, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Agrigento, li 05 Agosto 2019

La Società

LAKE ENERGY SRL

Geom. Bellomo Giuseppe


LAKE ENERGY S.r.l.
Il Legale Rappresentante