



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile - Agrigento

Agrigento Prot. n. 41713 del 22 FEB. 2017

**OGGETTO:** *Determina a contrarre (sostitutiva ed integrativa)* – Intervento di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto di climatizzazione nella sede dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

**CIG: ZBC1D639B8**

**CUP: G44H17000100002**

**Il sottoscritto Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,**

- Visto il D.D.G. 200/16 del 07/07/2016 di predisposizione del sottoscritto a Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.
- Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), la L.R. n. 8/2016, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.
- Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.
- Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce l'obbligatorietà della Determina a contrarre da parte della Stazione Appaltante prima dell'inizio della procedura di gara.
- Vista la Determina a contrarre di quest'Ufficio prot. 40309 del 21/02/2017, con la quale il sottoscritto ha dato avvio alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.
- Viste le Linee Guida Anac adottate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, con particolare riferimento al punto 3.1.3, con il quale viene stabilito che nel caso di ODA sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- Visto il verbale di somma urgenza prot. 10783 del 18/01/2017 redatto ai sensi dell'art. 163 del D. L.vo n. 50/2016 dal Responsabile per l'acquisizione di Beni e Servizi, dal quale si evince che:
  1. occorre intervenire tempestivamente anche per scongiurare interferenze sulle condizioni di Igiene e Sicurezza richiamate dalle vigenti disposizioni di legge ( D. Lgs. 81/08 e, s.m.i.), negli ambienti di lavoro nonché sullo svolgimento delle normali attività dell'Ufficio, al personale normalmente impegnato nello svolgimento dei compiti a cui è preposto e che è tenuto a rispondere alle esigenze di un ampio bacino d'utenza;
  2. il mancato funzionamento dell'impianto, determina disagio, a quanti affetti da particolari patologie, che nella fattispecie, necessitano condizioni di microclima adeguate;



3. tale intervento, nello specifico, rientra tra le responsabilità del datore di lavoro previste dal D. Lgs. 81/08 integrate dal D. Lgs. 106/2009, a cui corre l'obbligo di intraprendere i necessari provvedimenti, urgenti ed indifferibili, al ripristino della funzionalità dell'impianto di climatizzazione, presso la sede di Piazza Vittorio Emanuele, 20, dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, per la quale occorre la sostituzione di una scheda elettronica a corredo;
  4. la spesa presuntiva è di € 1500,00.
- Vista la nota prot. n. 11104 del 18/01/2017 di quest'Ufficio con la quale viene richiesto al Dipartimento Regionale dell'Economia – Servizio 7 Demanio e Patrimonio Indisponibile- “la disponibilità economica necessaria, nonché l'autorizzazione per porre in essere, l'avvio delle procedure previste dal Regolamento, per l'affidamento su piattaforma elettronica CONSIP, dell'intervento straordinario di riparazione e messa in esercizio rappresentato”.
  - Vista la nota prot. n. 2573/AG-07-01 del 25/01/2017 acquisita al prot. n. 16862 del 25/01/2017 del Dipartimento Regionale dell'Economia – Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile- UOB. S 7.2 Interventi Strutturali con la quale comunica che “ per l'esecuzione dell'intervento da porre in essere sull'impianto di climatizzazione nell'immobile di proprietà regionale, sede di codesto ufficio, viene garantita la copertura finanziaria sul capitolo 508006, esercizio finanziario 2017.
  - Considerato che la Stazione Appaltante, trattandosi di fornitura di servizio che include pezzi di ricambio di materiale elettronico specifico ( Scheda madre GR3 marca Aermec), ha richiesto in data 26/01/2017 all'operatore economico Centro di Assistenza Aermec Tecnofiamma s.r.l., un preventivo di spesa , previo sopralluogo tecnico, atto a quantificare il costo necessario per la messa in esercizio dell'impianto di climatizzazione, attraverso la sistemazione della pompa di calore.
  - Visto il preventivo di spesa n. 7 del 01/02/2017 del Centro di Assistenza Aermec Tecnofiamma s.r.l., acquisito al prot. 27140 del 07/02/2017, che ammonta complessivamente ad € 1800,00, in regime di reverse charge, per la fornitura e sostituzione della Scheda madre GR3, la pressatura in azoto circuito 2 per rilevamento perdita, operazione di vuoto e ricarica refrigerante circuito 2 e la manodopera specializzata tecnici frigoristi.
  - Vista la nota prot. 28883 del 08/02/2017 con la quale questa Stazione Appaltante ha formulato un controproposta al preventivo offerto dalla Tecnofiamma s.r.l., per un un importo complessivo di € 1.650,00 Iva compresa.
  - Vista la nota pervenuta via mail della Tecnofiamma s.r.l., acquisita al prot. 34356 del 14/02/2017, con la quale viene accettata la controproposta della Stazione Appaltante.
  - Preso atto di quanto comunicato per le vie brevi dal Responsabile per l'acquisizione di Beni e Servizi circa l'impossibilità a procedere all'affidamento del servizio attraverso Mepa di Consip poiché il Centro di Assistenza Autorizzato Aermec Tecnofiamma s.r.l., non è presente sulla piattaforma per la categoria richiesta.
  - Considerato che la Stazione Appaltante, tenuto conto della somma urgenza, dell'importo previsto e della specificità tecnica del materiale elettronico da utilizzare che rende “assente la concorrenza per motivi tecnici”, intende appaltare il suddetto servizio , mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione



- di un bando di gara secondo il disposto dell'art 63, comma 2 lett b), punto 2) del Decreto L.gs 50/2016 , con affidamento alla ditta Tecnofiamma s.r.l., Partita Iva 01421980853 con sede in San Cataldo in via Babbaurra, Centro Assistenza Autorizzato "Aermec" .
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Dipartimento Tecnico - prot. 86313 del 04/05/2016 avente ad oggetto l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
  - Visto l'art. 45 comma 2 lettere a, b, c, l'art. 80 e l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
  - Visto il parere del Consiglio di Stato n. 01329 reso nell'Adunanza della Commissione Speciale del 30/08/2016.
  - Considerato che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo il disposto dell'art 63, comma 2 lett b), punto 2) del Decreto L.gs 50/2016, ha tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza , di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità e rotazione, così come evidenziati dalle Linee Guida ANAC, e delle specificità tecniche del servizio richiesto.
  - Richiamato il D.Lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano triennale anticorruzione 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del presidente della Regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento 2015/2017 adottato con Decreto n. 216 del 27/01/2015.

#### **DETERMINA**

- la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare avvio, in considerazione dell'importo previsto, delle adeguate motivazioni di somma urgenza acclarate in premessa e della specificità tecnica del materiale elettronico da utilizzare (scheda elettronica Aermec) che rende "assente la concorrenza per motivi tecnici, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo il disposto dell'art 63, comma 2 lett b), punto 2) del Decreto L.gs 50/2016 , per l'affidamento del servizio per il ripristino della funzionalità dell'impianto di climatizzazione nella sede dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, alla ditta Tecnofiamma s.r.l., Partita Iva 01421980853 con sede in San Cataldo in via Babbaurra, Centro Assistenza Autorizzato "Aermec" ;
- la spesa negoziata e concordata di € 1.500,00 oltre Iva è stata autorizzata dal Dipartimento Regionale dell'Economia – Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile- UOB. S 7.2 Interventi Strutturali, che ha garantito la copertura finanziaria sul capitolo 508006, esercizio finanziario 2017;
- il pagamento avverrà in unica soluzione, previa presentazione di fattura e dell'accreditamento delle somme da parte del Dipartimento Regionale dell'Economia – Servizio Demanio e Patrimonio Indisponibile- UOB. S 7.2 Interventi Strutturali, a seguito di relazione della Direzione dei Lavori;
- di dare mandato al R.U.P. Arch. Carmelo Vella , quale Dirigente Responsabile all'acquisto di beni e

servizi della Stazione Appaltante di porre in essere tutti gli atti propedeutici per l'affidamento del servizio in oggetto.

- di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale.

Agrigento li,

L'Ingegnere Capo  
(Dulio Alongi)

