

Modello IE.1.7– Schema avviso art. 112 R.D. 1775/1933

ECOSOUND 1 S.R.L.
Via Alessandro Manzoni
20061 – Carugate (MI)

Indirizzo PEC: eurosuncily2@legalmail.it

Codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese: 10553490961 – Numero REA: MI 2440616

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 111,112,113 e 120 del T.U. n. 1775/33 sulle acque e sugli impianti elettrici, **si rende noto** che la Società Ecosound 1 s.r.l. con sede legale a Milano (MI) cap. 20061, in via Alessandro Manzoni 30, P.Iva 10902370963, ha fatto istanza all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 1775/1933 per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche in MT/BT e delle relative opere necessarie per la connessione con la Rete Elettrica Nazionale di un impianto fotovoltaico avente potenza pari a 995,085 kW, da realizzare in località C/da Caldea nel Comune di Mussomeli (CL).

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di produzione e dal tracciato delle linee elettriche in BT, in MT ed opere connesse, ricade in terreni identificati catastalmente al Foglio di mappa n. 51 n. 303-173-660-661-659-658-665-655.

Dalla linea MT aerea esistente denominata "ACQUAVIVA", verrà effettuata una derivazione in antenna dotata di organo di manovra. La derivazione verrà effettuata attraverso l'inserimento di un sostegno di nuova installazione (tipo 12/H/24). Tale sostegno denominato n° 2 e installato in sostituzione di uno esistente, sarà equipaggiato per l'amarro della linea elettrica, in conduttore nudo, in Rame 16 mm². Dal sostegno di derivazione in antenna (n°2) partirà una nuova linea aerea in conduttore pre-cordato in alluminio sezione 35 mm², per una lunghezza complessiva pari a circa 125 metri, verso la nuova cabina di consegna. Il sostegno di amarro (n°2) è allocato nella particella n° 665 foglio n° 51. Nel sostegno di amarro verrà posizionato il sezionatore da palo telecomandato.

Nella nuova linea aerea verranno inoltre installati altri due sostegni intermedi tipo 12/F/17 (denominato n° 5) e 12/G/24 (denominato n° 6) equipaggiati con supporti di amarro. Le distanze tra i sostegni di amarro sono le seguenti:

- 1) distanza dal sostegno di amarro n° 2 al sostegno di amarro n° 5, ca. 61 metri;
- 2) distanza dal sostegno di amarro n°5 al sostegno di amarro n° 6, ca 71 m.etri.

Tali sostegni (n° 5 e n° 6) saranno installati sulla particelle n° 665 al foglio di mappa n° 51.

Dal sostegno capolinea (n° 6) verrà interrata una linea in cavo verso la cabina di consegna di nuova realizzazione (tipo DG2092 ed. 03). La linea interrata, verrà realizzata con cavo elicordato in alluminio avente sezione paria a 185 mmq. Il tratto interrato, dal palo di sostegno alla cabina di consegna, avrà una lunghezza paria a ca. 20 mt.

Dallo scomparto IM della cabina di consegna partirà il collegamento (cavo in rame da 95 mmq per ca. 10 metri) con la cabina utente, che verrà posizionata in aderenza, nel lato Ovest, alla cabina di consegna. Sia la cabina di consegna che la cabina utente saranno posizionati sulla particella n. 665 del Foglio di Mappa n. 51.

Attraverso un cavidotto interrato di ca. 400 metri verrà effettuato il collegamento tra la piccola cabina di consegna e la cabina di trasformazione posizionata all'interno del campo fotovoltaico. Verrà utilizzato un cavo di alluminio da 95 mmq che attraverserà le particelle n° 665, 658, 659, 661, 660, 173, strada comunale e 303.

I lavori di cui sopra hanno carattere di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 10/91, dell'art.69 della L.R. 23/12/2000 n.32, del D.P.R. 08/06/2001 n.327 come modificato dal D.L.vo 27/12/2002 n.302, dell'art.12 del D.L.vo 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'originale della domanda ed i documenti allegati saranno depositati presso l'U.O. 8 dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta U.O. 8, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia, sul sito web ed all'Albo Pretorio dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e del Comune di MUSSOMELI (CL).

Milano, 20/03/2020

L'INTESTATARIO della istanza
Sig. Shapira Yoav
(Rappresentante legale della Società
ECOSOUND 1 s.r.l.)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.