

PVSOUTH S.R.L.
Via Salice 105, 97100 – Ragusa (RG)
Indirizzo PEC: pvsouthsrls@pec.it
C.F. e P.Iva 05747710878– Numero REA: CT- 429046

Oggetto: richiesta di pubblicazione. Istanza di autorizzazione ai sensi dell' 111 e schema avviso art. 112 del T.U. n. 1775/33 per la realizzazione di un elettrodotto MT a 20 kV e la posa di una cabina tipo DG 2092 ed 3 sul territorio del Comune di Vizzini c/da Roccaro a servizio di un impianto fotovoltaico di 991,80 kW.

si rende noto

che la Società **PVSOUTH s.r.l.** con sede legale a Ragusa (RG) cap. 97100, in via Salice 105, c.f. e p.iva 05747710878, nella persona del Procuratore Sig. Galvagno Gaetano nato a Biancavilla (CT) il 23/06/2001, ha fatto istanza all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile di Catania per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 1775/1933 per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche in MT/BT e delle relative opere necessarie per la connessione con la Rete Elettrica Nazionale di un impianto fotovoltaico avente potenza pari a 991,80 kW, da realizzare in località C/da Roccaro nel Comune di Vizzini (CT). L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di produzione e dal tracciato delle linee elettriche in BT e in MT ed opere connesse, ricade nel terreno identificato catastalmente al foglio 71 particelle 320-321-322-323-324-325-327-329 per l'impianto di produzione, foglio 71 particella 331 per la posa della cabina elettrica tipo DG 2092 ed 3, foglio 71 particelle 331 e 333 e foglio 72 part. 276 per il cavidotto interrato. La connessione sarà in entrata sulla linea MT aerea esistente denominata "Mulino". Verranno effettuate due derivazioni una per entrata e una per uscita dalla nuova cabina di consegna. La cabina consegna sarà situata a 8 m circa dalla cabina esistente della linea denominata Mulino, 15 metri dal palo esistente; dalla cabina consegna partiranno n. 2 terne di cavi interrati 3x1x185 mm² che con 2 serie di giunti, uno nel palo esistente posto a est della cabina esistente e uno all'interno dell'area dove è allocata la cabina esistente si conetteranno con la linea MT Mulino. I lavori di cui sopra hanno carattere di urgenza, indifferibilità e pubblica utilità ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 10/91, dell'art.69 della L.R. 23/12/2000 n.32, del D.P.R. 08/06/2001 n.327 come modificato dal D.L.vo 27/12/2002 n.302, dell'art.12 del D.L.vo 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L'originale dell'istanza ed i documenti allegati sono depositati presso l'U.O. 6 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico su citato, le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno sottostare le costruzioni delle linee elettriche, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Catania U.O. 6, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia, sul sito web ed all'Albo Pretorio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania e del Comune di Vizzini (CT).

Vizzini, 23/09/2021

timbro e firma

PVsouth S.R.L.
Via salice n. 105
97100 Ragusa (RG) - Italia
P.IVA - Cod. Fisc: 05747710878
Gaetano Galvagno