

DIS/LS/SVR/API/API-SIC

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **Iter 2376312. Richiesta di pubblicazione. Istanza ai sensi dell'Art. 111 Regio Decreto 1775/1933 alla realizzazione di un elettrodotto MT a 20 kV in cavo interrato, la posa di una futura cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061) ed un breve tratto di linea BT in cavo interrato, fino al punto di consegna, per consentire la connessione alla rete elettrica del cliente "PRODUTTORE 278623379 - ENEL PRODUZIONE", da realizzarsi su proprietà del cliente da allacciare, in Contrada Pantano, snc, nel territorio del comune di PATERNO' (CT).**

Rif. istanza e-distribuzione SpA prot. n° 0688138 del 14/08/2021

RENDE NOTO

e-distribuzione al fine di consentire la realizzazione di un elettrodotto MT a 20 kV in cavo interrato, la posa di una futura cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061) ed un breve tratto di linea BT in cavo interrato, fino al punto di consegna, per consentire la connessione alla rete elettrica del cliente "**PRODUTTORE 278623379 - ENEL PRODUZIONE**", da realizzarsi su proprietà del cliente da allacciare, in *Contrada Pantano, snc*, nel territorio del comune di **PATERNO'** (CT), *così specificato:*

Realizzazione di un tratto di linea interrata, mediante la posa di N. 2 tubazioni e di N. 2 cavo MT tripolare a elica visibile del tipo 3 x 185 mmq, ed in

particolare, partendo da un traliccio MT esistente, mediante una discesa montante a palo, raggiungerà la futura cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo box (DG 2061) e da qui, all'interno del medesimo scavo, ritornerà indietro fino a raggiungere nuovamente il traliccio MT esistente mediante un'altra discesa montante a palo, per una lunghezza totale di **m 20,00 circa di cavo e m. 10,00 circa di scavo**; si prevede inoltre la realizzazione di un tratto di linea BT in cavo interrato, mediante la posa di N. 1 tubazione e un cavo BT quadripolare ad elica visibile del tipo 3 x 150 +95N, per una lunghezza di **m. 6,00 circa**, il tutto da realizzare su piazzale asfaltato di proprietà del cliente da allacciare.

I tratti di linea MT e BT interrati da realizzare, nonché la futura cabina elettrica di trasformazione MT/BT del tipo BOX (DG 2061) da realizzare, ricadono nel Foglio di mappa n° 46 del Comune di Paternò (CT).

Si rende Noto altresì che con istanza inoltrata il 13/08/2021 prot. n° 0687664 la società e-distribuzione SpA, ha richiesto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, tramite lo stesso Genio Civile, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del presente avviso. L'originale della domanda ed i relativi elaborati tecnici degli impianti, sono depositati presso tale Genio Civile, a disposizione di chiunque ne abbia interesse dimostrandone di averne la titolarità;

Le Eventuali opposizioni o osservazioni alla realizzazione dell'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli interessati presso L'ufficio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Infine si rende noto che, a termine dell'art. 9 del D.P.R. n° 342 del 18/03/1965, il decreto relativo alla autorizzazione di che trattasi, avrà efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità e di pubblica utilità, delle opere da realizzare.

FRANCESCO MICHELI

Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.