



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

AVVISO

Si rende noto che la SIAR s.r.l., con sede a Troina Viale Vittorio Veneto, 115 - C.F. e p.IVA n. 01141430866, con domanda 01/09/2014 prot. 141112 ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per la costruzione ed esercizio, a cura di ENEL DISTRIBUZIONE spa, di LL. EE. in bt e MT e di due cabine di trasformazione MT-bt per la connessione alla rete elettrica nazionale in MT a 20 Kv, di cinque nuovi impianti di produzione da fonte eolica della potenza di 60,00 KW ciascuno, (procedura P.A.S), da ubicare in C/da Gabbellazza del Comune di Troina (EN).

Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto da Enel Distribuzione il 09/09/2014.

Il collegamento, in bassa tensione 400 V, da realizzare a cura di ENEL DISTRIBUZIONE spa, dagli impianti di produzione alle 2 cabine box MT/BT di trasformazione, avverrà, con linea interrata con cavo concentrico Al 3x95 per uno sviluppo complessivo di circa m. 170, ed in linea aerea con cavo precordato 3x70x54.6 mmq, per uno sviluppo complessivo di circa m. 405.

Come da Soluzione Tecnica, T0699599 (capofila), accettata dalla Società in data 07/07/2014, la connessione in progetto in MT a 20 Kv, da realizzare a cura di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a., prevede due cabine di trasformazione MT/bt, una linea del tipo aereo con cavo tripolare ad elica visibile Al 3x50x50Y, per uno sviluppo di complessivi m. 640, ed in linea interrata con stesso cavo e sviluppo di circa m.20.

Il costruendo cavidotto, impianto eolico e relative infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesserà le sottoelencate particelle: Comune di Troina Fg.n.03 partt. nn. 19, 20,24,239, 305 (ex 61).

Per il costruendo elettrodotta, come da apposita documentazione prodotta, si rilevano interferenze con la S.P. n°47 e la condotta forzata interrata di acqua potabile.

L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed all'Albo on-line del Genio Civile di Enna e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l'Ufficio é aperto al pubblico.

Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Troina.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Enna, all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di Palermo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel predetti sito Web ed Albo on-line, nonchè al Comune di Troina entro il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Prot. n. 162807 Enna, 09 OTT 2014

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
f.to (Arch. N. Panascì)

L'INGEGNERE CAPO
f.to (Ing. Egidio Marchese)