



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

AVVISO

Si rende noto che la A.F. & Partners Società Agricola Arl (Società Capofila), con sede ad Enna in C/da Spina snc, p.IVA 01181050863, con domanda 01/12/2016 prot. 227621 ed istanza integrativa prot. n.103260 del 12/05/2017, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per la costruzione, a cura di A.F. & Partners Società Agricola Arl ed esercizio in capo alla stessa A.F. & Partners ed alle Società Eolocal Uno S.r.l., Eolocal Due S.r.l., F.P. Energia S.r.l. e M.L.S. Energia S.r.l., di LL.EE. in Bt (Impianto di Utenza per la Connessione), ed alla costruzione ed esercizio, da parte di E-Distribuzione, di LL. EE. in MT e Bt (Impianto di Rete per la Connessione). Tutte le LL.EE. saranno a servizio di n. 13 Impianti di produzione da fonte mini-eolica di potenza 50 Kw cad., siti nel Comune di Calascibetta (EN) - C/da Trisauro (Impianti da realizzare in P.A.S.).

Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto il 12/05/2017 (A.F. & Partners) ed il 11/05/2017 (E-Distribuzione).

I collegamenti in Bt (Impianto di Utenza per la Connessione) da realizzare a cura della A.F. & Partners Società Agricola Arl ed esercite dai singoli produttori, vanno dagli impianti di produzione ai punti di consegna e saranno realizzati con linea interrata in cavo Al 3x240+150N per uno sviluppo complessivo di circa m.4750.

Come da Preventivi TICA di Enel, P2016112556865571739288, P2016112569388345739451, P2016112569389973739463, P2061125103993297739458, P20161125104009727739397, P20161125104011130739466, P20161125104015063739446, P20161125123706909739347, P2016112512370776739391, P20161125125677266739385, P20161125125680685739370, P20161125125683759739294, P20161125125686343739308, accettati dalle Società in data (rispettivamente) 21/12/2016, 30/01/2017, 24/01/2017, 21/12/2016, 21/12/2016, 21/12/2016, 21/12/2016, 03/04/2017, 03/04/2017, 03/04/2017, 03/04/2017, 03/04/2017, 03/04/2017, l'Impianto di Rete per la Connessione, da realizzare ed esercire a cura di E-Distribuzione, è previsto, in parte, con LL.EE. interrate in Bt (cavo Al 3X150+1X95N), dai punti di consegna alle cabine di trasformazione, per uno sviluppo complessivo di m. 1600 circa e nella restante parte, che va dalle due cabine di trasformazione al punto di inserimento sulla rete esistente MT "Valentino" (DR80), con linea aerea in MT avente cavo cordato autoportante Al 3X50+50Y, per circa m. 950 ed in linea interrata, con cavo Al elicordato 3X185, per circa m. 20.

Le costruende LL.EE., impianti di produzione e relative infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesseranno le sottoelencate particelle catastali: Comune di Calascibetta: Foglio n.58 partt. 127, 126, 402, 125, 122, 93, 91, 89, 88, 384, 69, 68, 51, 38, 37, 36, 415, 29, 12, 13, 11, 8, 313, 80, 51 ; foglio n. 47 partt. 55, 64, 48, 46, 43, 53, 26, 38, 58, 61, 60, 75, 68, 42; foglio n. 56 partt. 215, 155, 232, 234, 237, 238, 242, 120, 130.

Per le costruende LL.EE., come da apposita documentazione prodotta, si rilevano interferenze con la Strada Provinciale n°80 e LL.EE. in Bt di Enel.

L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3° Autorizzazioni e Concessioni ed all'Albo on-line del Genio Civile di Enna e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l'Ufficio é aperto al pubblico.

Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Calascibetta.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate, dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Enna o all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3° Autorizzazioni e Concessioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nei predetti siti Web ed Albo on-line, nonché al Comune di Calascibetta, entro i quindici giorni successivi al periodo di pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Prot. n. 108487 Enna, ~~19~~ 19 MAG 2017

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
(Dott. Geol. Salvatore Sanfilippo)



L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Egidio Marchese)

