



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O.6 – Edilizia Privata

Ragusa Prot. n. **92240** del **23/06/2020** **REP. n. 68 /2020**

**OGGETTO** :Richiesta di autorizzazione ai sensi della l'art.18 della Legge 02/02/1974 n.64

Ditta XXXXXXXXXXXXXXXX

Sito Lavori: via xxxx angolo via xxxxx, Pozzallo

Pratica n 1563/**Pozzallo**

**DINIEGO DEFINITIVO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA EX ART.11 BIS DELLA L.R. N°10/1991 E S.M.I. –**

solo via p.e.c.

Alla ditta XXXXXXXXXXXXXXXX  
C/o il tecnico Ing. XXXXXXXX

all' Ing. XXXXXXXX  
XXXXXXXX@ingpec.eu

al DIRIGENTE DEL SETTORE  
URBANISTICA DEL COMUNE  
POZZALLO

Si premette che:

- con l'istanza del 30.11.18, prot. 251866, codesta ditta ha trasmesso, richiedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art.18 della Legge n°64/74, il progetto e gli elaborati per i lavori di sopraelevazione di un edificio da adibire ad abitazione;
- In riscontro alla suddetta istanza, con propria nota prot. 11046 del 16.01.19, questo Ufficio ha richiesto degli atti tecnici integrativi al fine di poter valutare la rispondenza del progetto alla normativa tecnica, ovvero al D.M. 17.01.18 e relativa Circolare C.S.LL.PP. n.7, assegnando il termine di giorni trenta per produrre le integrazioni richieste a seguito dei rilievi formulati da questo Ufficio.
- In data 20.05.19 con prot. 106121, è stata prodotta integrazione non esaustiva rispetto a quanto richiesto con la nota sopracitata, e sono sorte inoltre ulteriori incongruenze, e precisamente :
- *a) il versamento per i diritti fissi è insufficiente*

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. \_\_\_ : .....

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811 Fax 0932621194 – e-mail: - sito web: [www.geniocivilerg.it](http://www.geniocivilerg.it)

Responsabile procedimento : (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)

Tel. 0932221 \_\_\_ stanza \_\_\_ piano \_\_\_ - Durata procedimento \_\_\_\_\_ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 – - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 – 13,00

Stanza \_\_\_ Piano secondo Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email:

file:DINIEGO DEFINITIVO ART.18 1563 POZZALLO.doc

- b) *Manca la legittimità strutturale dell'esistente*
- c) *Nella relazione geotecnica non è rispettato l'approccio 2*
- d) *Nella relazione geologica la caratterizzazione geotecnica non è eseguita secondo il § 6.2.1 del DM 2018*
- e) *Non si evince il carico da aggregato*
- f) *Non è stata dimostrata analiticamente la regolarità in pianta a e in altezza*
- g) *Fornire chiarimenti su diametro, altezza e snellezza dei muri*
- h) *Per alcuni setti i coefficienti di sicurezza sono <1*
- i) *Non si evince la tipologia di alcuni muri a quota m.4*
- l) *il solaio 1 a quota 1 non verifica a taglio*
- m) *Occorre distinguere lo strutturale S.d.F. dallo S.d.P.*
- n) *Non si evince se i muri 12-14 e 15-16 sono nuovi o in adeguamento*
- o) *Non si evince la presenza di cordoli a quota m.4.10 e mancano gli esecutivi delle travi alla stessa quota*
- p) *Manca il particolare della muratura adeguata*
- q) *Fornire chiarimenti sul peso specifico della muratura esistente*
- r) *Manca il calcolo del giunto*
- Pertanto in data 05.02.2020 con prot. 23480, è stato comunicato preavviso di diniego ai sensi dell'art.11 bis della L.R. n°10/1991 e s.m.i., indicando i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all' art.18 della L.64/74 ed assegnando un ulteriore termine di 10 giorni per presentare per iscritto gli elaborati integrativi richiesti;
- Considerato

Ciò premesso,

- considerato che il citato avviso di diniego è stato inviato alla p.e.c. XXXXXXXX@ingpec.eu dell' ingegnere delegato dalla ditta a ricevere tutta la corrispondenza relativa alla pratica in oggetto, **con l'onere di darne immediata comunicazione alla ditta proprietaria**; considerato che la p.e.c. è stata consegnata nella casella di destinazione come da ricevuta telematica rilasciata, e presente agli atti;
- considerato che nessuna documentazione di quanto richiesto è pervenuta nei termini sopra indicati, e che pertanto permangono tutti i motivi ostativi sopra menzionati per l'accoglimento della domanda, con la presente si comunica

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. \_\_\_\_\_

file:DINIEGO DEFINITIVO ART.18 1563 POZZALLO.doc

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811 Fax 0932621194 - e-mail: - sito web: [www.geniocivilerg.it](http://www.geniocivilerg.it)

Responsabile procedimento : (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)

Tel. 0932221 \_\_\_\_\_ stanza \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ - Durata procedimento \_\_\_\_\_ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00

Stanza \_\_\_\_\_ Piano secondo Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email:

## IL DINIEGO DEFINITIVO

### dell'autorizzazione di cui all'art.18 della Legge n 02.02.1974 N.64

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.R. n°10/1991 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato, entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, che decide con provvedimento definitivo.

Si specifica che:

- a) L'amministrazione competente è questo *Servizio Genio Civile di Ragusa, U.O. 6 Edilizia Privata*;
- b) L'oggetto del procedimento promosso è quello indicato in oggetto;
- c) L'Ufficio competente è quello di cui al punto a);
- d) il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto *Ingegnere Italo Vezzuto*;
- L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il *Servizio Genio Civile di Ragusa, U.O. 6 Edilizia Privata*;

*Per L'Ingegnere Capo  
(Ing. Ignazio Pagano Mariano)  
Il Dirigente delegato dell'U.O.6  
(Ing. Italo Vezzuto)*

***firma autografa a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.L.vo 39/93***

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. \_\_ : .....

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811 Fax 0932621194 – e-mail: - sito web: [www.geniocivilerg.it](http://www.geniocivilerg.it)

Responsabile procedimento : (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)

Tel. 0932221 \_\_ stanza \_\_ piano \_\_ - Durata procedimento \_\_\_\_\_ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 – - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 – 13,00

Stanza \_\_ Piano secondo Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email:

file:DINIEGO DEFINITIVO ART.18 1563 POZZALLO.doc