



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Genio Civile di Ragusa
U.O.6 – Edilizia Privata

Ragusa Prot. n. **0148972** del **12/10/2020** **REP. n. 99/2020**

OGGETTO :Richiesta di autorizzazione ai sensi della l'art.18 della Legge 02/02/1974 n.64

Ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sito Lavori: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n.87, Ispica

Pratica n. **1218/Ispica**

DINIEGO DEFINITIVO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA EX ART.11 BIS DELLA L.R. N°10/1991 E S.M.I. –

solo via p.e.c.

Alla ditta XXXXXXXXXXXXX
C/o il tecnico Arch. XXXXXXXXXXXXX

all' Arch. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX@archiworldpec.it

al DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA DEL COMUNE
ISPICA

Si premette che:

- con l'istanza del 03.01.19, prot. 001292, codesta ditta ha trasmesso, richiedendo l'autorizzazione ai sensi dell'art.18 della Legge n°64/74, il progetto e gli elaborati per i lavori di sopraelevazione di un edificio da adibire ad abitazione;
- In riscontro alla suddetta istanza, con propria nota prot. 22424 del 29.01.19, questo Ufficio ha richiesto degli atti tecnici integrativi al fine di poter valutare la rispondenza del progetto alla normativa tecnica, ovvero al D.M. 17.01.18 e relativa Circolare C.S.LL.PP. n.7, assegnando il termine di giorni trenta per produrre le integrazioni richieste a seguito dei rilievi formulati da questo Ufficio.
- In data 20.08.19 con prot. 123580, é stata prodotta integrazione non esaustiva rispetto a quanto richiesto con la nota sopracitata, e sono sorte inoltre ulteriori incongruenze, e precisamente :

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. __ :

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811 Fax 0932621194 – e-mail: - sito web: www.geniocivilerg.it

file:DINIEGO DEFINITIVO ART.18 1218 ISPICA.doc

Responsabile procedimento : (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)

Tel. 0932221 __ stanza __ piano __ - Durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 – - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 – 13,00

Stanza __ Piano secondo Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email:

- a) Non si è risposto ai punti : 4, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 della precedente richiesta di integrazione prot. 22424 del 29.01.2019
- b) Fornire chiarimenti sulla nuova tavola All. 3 giunto, e sdi fas presente che lo stesso v`a` calcolato con gli edifici confinanti secondo quanto disposto dal § 7.2.1, con gli spostamenti calcolati secondo quanto previsto dal § 7.3.3.3g
- c) Manca dichiarazione del tecnico dalla quale si evinca che l'armatura di input coincida con quella realmente presente negli elementi strutturali
- d) La trave 5-7 a quota m.3,00 risulta Non Verificata
- e) La verifica push over n. 23 risulta Non Verificata
- f) Alcune verifiche della trave di fondazione n.1 risultano KO
- g) Le tavole n. 3 e 4 hanno lo stesso oggetto e sono formalmente identiche, chiarire quale esaminare
- h) Nella tavole n. 6, 9 e 11 mancano tutte le dimensioni degli elementi strutturali e delle armature
- i) Chiarire se le tavv.7, 7A e 7B si riferiscono allo S.d.F. o allo S.d.P.
- l) La tav. 8 è incompleta
- m) L'armatura della trave 4-6 a quota m. 12, riportata negli esecutivi è minore di quella di calcolo, in parecchie travi, il passo delle staffature è maggiore di quello di calcolo
- n) Nel pilastro n. due non è rispettato l'interferro; le pilastrate n. 18 e 19 presentano delle eccentricità di asse
- o) La tav. 25 è parzialmente illegibile
- p) Manca la verifica dei solai esistenti
- Pertanto in data 28.09.2020 con prot. 140718, è stato comunicato preavviso di diniego ai sensi dell'art.11 bis della L.R. n°10/1991 e s.m.i., indicando i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all' art.18 della L.64/74 ed assegnando un ulteriore termine di 10 giorni per presentare per iscritto gli elaborati integrativi richiesti;

Ciò premesso, considerato che il citato avviso di diniego è stato inviato alla p.e.c. XXXXXXXXXXXX@archiworldpec.it dell' architetto delegato dalla ditta a ricevere tutta la corrispondenza relativa alla pratica in oggetto, **con l'onere di darne immediata comunicazione alla ditta proprietaria**; considerato che la p.e.c. è stata consegnata nella casella di destinazione come da ricevuta telematica rilasciata, e presente agli atti;

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. :

file:DINIEGO DEFINITIVO ART.18 1218 ISPICA.doc

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811 Fax 0932621194 – e-mail: - sito web: www.geniocivilerg.it

Responsabile procedimento : (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)

Tel. 0932221 _____ stanza __ piano __ - Durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 – - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 – 13,00

Stanza __ Piano secondo Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email:

- considerato che nessuna documentazione di quanto richiesto è pervenuta nei termini sopra indicati, e che pertanto permangono tutti i motivi ostativi sopra menzionati per l'accoglimento della domanda, con la presente si comunica

IL DINIEGO DEFINITIVO

dell'autorizzazione di cui all'art.18 della Legge n 02.02.1974 N.64

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.R. n°10/1991 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato, entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, che decide con provvedimento definitivo. Il tecnico è sempre onerato di **di dare immediata comunicazione della presente, alla ditta proprietaria.**

Si specifica che:

- a) L'amministrazione competente è questo *Servizio Genio Civile di Ragusa, U.O. 6 Edilizia Privata*;
- b) L'oggetto del procedimento promosso è quello indicato in oggetto;
- c) L'Ufficio competente è quello di cui al punto a);
- d) il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto *Ingegnere Italo Vezzuto*;
- L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il *Servizio Genio Civile di Ragusa, U.O. 6 Edilizia Privata*;

*Per L'Ingegnere Capo
(Ing. Ignazio Pagano Mariano)
Il Dirigente delegato dell'U.O.6
(Ing. Italo Vezzuto)*

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. ___ :

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811 Fax 0932621194 – e-mail: - sito web: www.geniocivilerg.it

file:DINIEGO DEFINITIVO ART.18 1218 ISPICA.doc

Responsabile procedimento : (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)

Tel. 0932221 ___ stanza ___ piano ___ - Durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 – - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 – 13,00
Stanza ___ Piano secondo Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email: