



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Genio Civile di Ragusa

U.O. 5 Acque: concessioni e autorizzazione-Impianti elettrici

N° di codice fiscale 80012000826
N° di Partita I.V.A: 02711070827

AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

RENDE NOTO

a) CHE la SOLAR ITALY XIX S.r.l. (Partita IVA 10727620964) con sede legale in Milano (MI), Galleria San Babila n.4/B, Legale rappresentante della società il Sig. Ezio Mario Francesco Armando Ravaccia, nato a Milano (MI) il 27/01/1967 C.F. RVC ZRF 67A27 F205H e residente in Via Dei Cavalieri del Santo Sepolcro n.10 Milano, con istanza presentata in data 10/12/2019 protocollo n. 0239794 riguardante la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 11/12/1933 N. 1775 nell'ambito del procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata-PAS- (art.6 D.lgs. 03/03/2011, n. 28 come recepito dal D.P. Regionale Sicilia 18/07/2012 N. 48) per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione in MT a servizio dell'impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo della potenza nominale pari a 997,92 Kwp, denominato "STAZIONE ACATE" da realizzare sui terreni agricoli siti in c/da Fondo Cardone s.n.c. nel Comune di Acate (RG) nei terreni censiti al C.T. al Foglio di Mappa 35 particelle n. 133 e 259 (oggetto di Contratto preliminare di vendita).

La linea di rete attraverserà strada pubblica e proprietà di privati:

N	Ditta	Comune	Particelle	Foglio
1	-CUNSOLO GIANFRANCO C.F. CNSGFR72B21F899L Proprietà' 1/2; -CUNSOLO SALVATORE C.F. CNSSVT68R12M088Y Proprietà' 1/2	ACATE	177-614-613-176	35
2	-FILETTI ANTONIO MANUEL C.F. FLTNNM93B24M088C Proprietà' 1/1	ACATE	259	35

DESCRIZIONE IMPIANTO UTENZA

Dati impianto FV:

Potenza nominale di picco 997,92 Kwp;

N. strutture ad inseguimento automatico su un asse 96;

N. di moduli fotovoltaici per struttura 27;

N. totale dei moduli fotovoltaici 2.592;

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. 5 Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Naraletti, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811 Fax 0932621194 - e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Giacinto Tramontana

Tel. 0932221848

Durata procedimento: _____

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano- Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00
Stanza Piano terra Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email: giacinto.tramontana@regione.sicilia.it

Potenza nominale modulo fotovoltaico 385 Wp;

N. di inverter 6;

N. di quadri parallelo stringhe 6.

Verranno posate le seguenti cabine:

N.1 Cabina Storage, n. 1 cabina Servizi Ausiliari, n. 1 cabina di trasformazione e n. 1 cabina utente.

DESCRIZIONE IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE

Potenza in immissione richiesta (art. 1,1 dd del TICA) 900 KW;

Potenza nominale dell'impianto di produzione 900 KW;

Potenza ai fini della connessione (art. 1,1 dd del TICA) 900 KW.

L'impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit su suolo sarà allacciato alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna (da ubicare nella particella n. 259 del foglio 35 di Acate) collegata in antenna con organo di manovra lungo la linea MT esistente ALCERITO. In particolare, per la connessione dell'impianto alla rete esistente, la soluzione fornita da E-DISTRIBUZIONE S.P.A prevede la realizzazione dei seguenti impianti, per i quali ha facoltà di realizzare in proprio:

- Installazione di un nuovo sostegno capolinea lungo la linea MT esistente;
- Realizzazione di una linea MT a 20 KV in cavo interrato in AL 3X185 (m 220 circa), posato su strada sterrata per alimentare in antenna la cabina di consegna;
- Posa di nuova cabina di consegna in conformità agli standard di E-DISTRIBUZIONE S.P.A, (specifica DG2092 ed. 3);
- Allestimento dei montaggi elettromeccanici della cabina di consegna con n. 1 scomparto linea e n. 1 scomparto Utente di consegna all'utente (per il collegamento al DG);
- Allestimento di UP per l'eventuale telecomando degli "IMS" della cabina di consegna.

Lavori eseguibili solo da E-DISTRIBUZIONE S.P.A.: Trasformatore 40 MVA: 2.

b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di Acate.

c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 09/11/2020 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.

d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di Acate e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni.- Palermo-


e) CHE i decreti di Autorizzazione della Linea Elettrica sopraindicata, avranno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 c.4 della L.n. 10/1991 e dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32. A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 782 L.E.

Ragusa,


Prot. n. 0156010 del 22 OTT. 2020

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Geom. Giacinto Tramontana)



IL DIRIGENTE U.O.5

(D.ssa Rosa Corallo)



Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5: Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

- e-mail: geniocivilereg@regione.sicilia.it - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilereg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Giacinto Tramontana

Tel. 0932221848

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00

Stanza Piano terra Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

email: giacinto.tramontana@regione.sicilia.it