



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Ragusa  
U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826  
N° di Partita I.V.A: 02711070827

## AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

### RENDE NOTO

a) CHE la E-DISTRIBUZIONE S.p.A Partita I.V.A. 05779711000 con istanza del 01/10/2018 protocollo n. 0205085 e comunicazione in data 26/06/2020 prot. n. 0094665 a modifica all'istanza originaria per la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio per la costruzione di un breve tratto di linea aerea BT a 400 V, oltre alla posa di n. 12 sostegni di cui n. 1 in sostituzione di quello esistente ora sostituito con elaborato modificato e che prevede la posa in opera di solo n. 4 sostegni di cui n. 1 in sostituzione e di un tratto di linea BT interrata su strada comunale senza denominazione, per consentire l'allacciamento alla rete elettrica dei clienti "GIANNI PIANI e CASTELLI FABRIZIO" nei pressi della contrada Scala Marina del Comune di Scicli (RG).- ITER ARDESIA n. 1751968-.

La linea attraverserà proprietà di privati e strade pubbliche:

N	Ditta	Comune	P.Ila	F.
1	-LUTRI GIORGIO C.F.LTRGRG43C21I535D PROPRIETA' 1/3 -LUTRI GIUSEPPE C.F.LTRGPP61S12I535W PROPRIETA' 1/3 - LUTRI ROBERTO C.F.LTRRRRT49R20I535L PROPRIETA' 1/3	SCICLI	390-389	89
2	-SEVERI CORRADO C.F.SVRCRD51L04I535O PROPRIETA' 1/2 -VECCHIOTTI MARIA AUSILIA C.F.VCCMSL54C54I535V	SCICLI	28	89

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O.5: Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

e-mail: [geniocivilerg@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilerg@regione.sicilia.it) - sito web: <http://tinyurl.com/geniocivilerg>

Responsabile procedimento: Funz. Dir. Giacinto Tramontana

Tel.0932221825

Durata procedimento:

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano- Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9.00 - 13.00

Stanza Piano terra Tel. 0932221811

- Fax 0932621194

email: [giacinto.tramontana@regione.sicilia.it](mailto:giacinto.tramontana@regione.sicilia.it)

PROPRIETA' 1/2				
N	Ditta	Comune	P.IIa	F.
3	-ASTA ALEX C.F.STALXA79L19H163K PROPRIETA' 1/2 -ASTA NADIR GIOVANNI C.F.STANRG75E04H163P PROPRIETA' 1/2	SCICLI	29	89

### Descrizione delle opere da eseguire:

- Realizzazione di un elettrodotto BT composto da un tratto di linea aerea BT con la posa di n.° 4 sostegni di cui n.° 1 in sostituzione di quello esistente da posarsi su fondi di proprietà privata e di un tratto di linea BT interrata lungo la strada Comunale senza denominazione nei pressi della Contrada Scala Marina del comune di Scicli (RG);
  - Sostituzione di un sostegno BT esistente con un nuovo sostegno del tipo 10/F in lamiera zincata a sezione ottagonale più funzionale e utile a poter derivare con un nuovo tratto di linea Aerea BT, detto sostegno di derivazione sarà posato su blocco di fondazione del tipo interrato da realizzarsi sullo stesso lotto di fianco a quello da sostituire;
  - Realizzazione e posa di n.° 3 nuovi sostegni (e non 11 come da progetto originario) del tipo in lamiera zincata a sezione ottagonale con esecuzione di relativi blocchi di fondazione del tipo interrata, che saranno posti all'interno dei fondi di proprietà privata;
  - Tesatura di cavo aereo BT, mediante la posa di cavo del tipo 3 x 70 + 54,6 N quadripolare ad elica visibile e neutro centrale portante isolati in XLPE con conduttori di fase in alluminio e guaina in PVC e conduttore di neutro in lega di alluminio, il tutto per una lunghezza di circa ml 140,00, e non di m 455,00 come da progetto originario partendo dal sostegno BT da sostituire, fino ad arrivare al futuro sostegno BT capolinea da posare nei pressi della strada comunale senza denominazione esistente in zona.
  - Realizzazione di un elettrodotto BT a 400V in cavo interrato da realizzarsi lungo la strada Comunale sterrata esistente partendo dal futuro sostegno BT capolinea da dove mediante discesa montante a palo partirà il cavidotto interrato che raggiungerà i punti di consegna dei due clienti da allacciare, per una lunghezza totale di scavo di circa m 335,00 con la posa di cavo BT quadripolare del tipo a elica visibile del tipo 3 x 150+95N.
- b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di SCICLI.**
- c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31/07/2020 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.**
- d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di SCICLI e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.**
- e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..**

A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

Pratica 764 L.E.

Ragusa, 16 LUG. 2020 Prot. n. 0105410

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

(geom. Giacinto Tramontana)



IL DIRIGENTE U.O.5

(D.ssa Rosa Corallo)

  
