



Unione Europea  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 Regione Siciliana  
 Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
 Dipartimento Regionale Tecnico  
 Servizio Genio Civile di Ragusa  
 U.O. 5

N° di codice fiscale 80012000826  
 N° di Partita I.V.A.: 02711070827

## AVVISO

Visti gli artt. 111, 112, 113 e 120 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, sulle Acque e sugli Impianti Elettrici

### RENDE NOTO

a) CHE la ENEL DISTRIBUZIONE ora Ditta E-DISTRIBUZIONE S.P.A. P. IVA 05779711000 con istanza del 17/05/2016 protocollo n. 0095313 ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un elettrodotto in MT (20.000 V), di un tratto di linea in cavo interrato e la sostituzione dei conduttori aerei con cavo aereo (denominato San Leonardo-Canova) da realizzarsi nella c/da San Leonardo del comune di Ragusa (RG).

ITER 1103748

La linea attraverserà strada pubblica, corso d'acqua e proprietà di privati:

N	Ditta	Comune	P.IIa	F.
1	-DISTEFANO ANNA C.F.DSTNNA49P59H163J PROPRIETA' 1/2 -DISTEFANO ROSA MARIA C.F.DSTRMR52P54H163N PROPRIETA' 1/2	RAGUSA	93-105-106	378
2	-GUASTELLA CARMELA C.F.GSTCML40A63H163R PROPRIETA' 4/6 -LA ROSA CARMELO C.F.LRSCML60C15H163O PROPRIETA' 1/6 -LA ROSA SALVATORE C.F.LRSSVT68A08H163N	RAGUSA	85-86	378
N	-CASTILLETTI CARMELA C.F.CSTCML28H55H163G	RAGUSA	84	378

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. 5 - Acque concessioni e autorizzazioni- Impianti Elettrici

Via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811

Fax 0932621194

e-mail [geniocivilerag@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilerag@regione.sicilia.it) - sito web <http://tinyurl.com/psa444>

Responsabile procedimento, Funz. Dir. Giacinto Tramontana

Tel. 0932221825

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Responsabile: Ing. Ignazio Pagano Mariano - Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 - 13,00  
 Stanza Piano terra - Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 - email: [giacinto.tramontana@regione.sicilia.it](mailto:giacinto.tramontana@regione.sicilia.it)

3	<b>PROPRIETA' 2/18</b> <b>-CASTILLETTI LUIGI</b> <b>C.F.CSTLGU37B11H163O</b> <b>PROPRIETA' 4/18</b> <b>CASTILLETTI PIETRO</b> <b>C.F.CSTPTR32E18H163L</b> <b>PROPRIETA' 12/18</b>		
---	---	--	--

**Descrizione delle opere da eseguire:**

**- 1) LINEA AEREA:**

-La sostituzione del cavo aereo MT consiste nel cambiare il tipo di conduttore da quello nudo in Alluminio Acciaio a quello elicordato del tipo 3x150+50Y posato sui sostegni di cui uno esistente e uno da sostituire, futuro Capolinea da posare ai margini della strada denominate via Giuseppe Monelli, da cui partirà il nuovo elettrodotto interrato MT di raccordo mediante la discesa a Palo fino ad arrivare alla Cabina Enel esistente denominata Idrovere matr. N. 10011 posta sulla via Madonna delle Grazie passando su strade asfaltate e a fondo naturale di proprietà comunale.

La sostituzione dei conduttori interesserà una sola campata per una lunghezza totale di circa m 135,00, mentre il futuro sostegno sarà del tipo in lamiera zincata a tronchi innestabili ed avrà un'altezza massima di 16 m e un'altezza fuori terra di m 14,40. Detto sostegno Capolinea, ricade su proprietà privata.

**- 2) LINEA INTERRATA:**

-Il cavidotto interrato da costruire è composto da:

Posa di n. 2 tubazioni interrate ad unico scavo, di cui una tubazione utilizzata per la posa di n. 1 cavo MT ad elica visibile del tipo 3x(1x185)mmq, mentre la rimanente tubazione verrà lasciata vuota al fine di predisporre la posa di cavidotti interrati futuri, per una lunghezza di circa m 2130,00 lungo le strade di proprietà comunale denominate via Giuseppe Monelli, strada vicinale 210 e via Madonna delle Grazie.

I cavi verranno collocate all'interno di una tubazione in materiale termoplastico (conforme alla norma CEI 23-46 con marchio IMQ) di diametro esterno 160 mm.

Lo scavo in cui verranno collocate i cavidotti, saranno realizzati in conformità alla norma CEI 11-17.

**b) CHE dai documenti allegati alla predetta domanda risulta che la linea elettrica si sviluppa nel territorio del Comune di RAGUSA.**

**c) CHE la domanda, in originale, ed i documenti ad essa allegati, saranno depositati presso questo Ufficio, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07/12/2020 a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione nelle ore di Ufficio.**

**d) CHE copia del presente "AVVISO" verrà pubblicato per il medesimo periodo sopraindicato presso l'Albo Pretorio on line del Genio Civile, del Comune di RAGUSA e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia Servizio III – Autorizzazioni -PALERMO-.**

**e) Che la Ditta ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità della Linea Elettrica sopraindicata, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/05/2001 e ss. mm. ii..**


A norma dell'art. 112 del succitato T.U. 1775/33, le osservazioni e le opposizioni cui potrà eventualmente essere vincolata l'Autorizzazione alla costruzione della sopramenzionata Linea Elettrica, dovranno essere presentate a questo Ufficio, entro trenta giorni dalla data suddetta.

**Pratica 734 L.E.**

Ragusa, 24 NOV, 2020 Prot. n. 0173762

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

(geom. Giacinto Tramontana)



IL DIRIGENTE U.O.5  
(Dr.ssa Rosa Corallo)

