

REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile  
Messina  
UO 05

Prot. ingresso n. 248397 del 18/12/2017

Rif. nota n° 33551/2017 del 14/12/2017

Prot. uscita n. 250391 del 19 DIC. 2017

All' IRSAP  
via Ferruzza,5  
Palermo  
pec: [info@pec.irsapsicilia.it](mailto:info@pec.irsapsicilia.it)

All' Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica  
Palermo  
Pec: [dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)

All' Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale dell' Ambiente  
Palermo  
Pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Al Comune di  
Messina

OGGETTO: ME 1- 5 VAS – IRSAP Sicilia – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ex art. 13 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 DPR 357/97 e s.m.i. - Variante del Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi dell'Agglomerato di Messina Sud – Lardereria.

**Avvio consultazione SCMA ex art. 13 D. Lgs 152/2006 e art.9 DP 23/2014 e convocazione tavolo tecnico.**

Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina – Dirigente del Servizio: Ingegnere Capo Dott. Ing. Leonardo Santoro  
Indirizzo: Via A. Saffi n. 35/bis – 98123 Messina Orario e giorni di ricevimento: lunedì – venerdì 09.00-13.00 mercoledì 15.30-17.30  
Recapiti: tel. 090968921 – fax 09096892308 e-mail: [geniocivilemc@regione.sicilia.it](mailto:geniocivilemc@regione.sicilia.it) [geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it)  
Dirigente U.O. 05 Dott. Geologo Trio Anna Maria e-mail [amtrio@regione.sicilia.it](mailto:amtrio@regione.sicilia.it) - Stanza n. 2.5 - Piano 2° - tel. 09096892382  
Responsabile U.R.P. Dirigente U.O. 03: Dott. Ing. Giuseppe Sanfilippo Tel. 09096892422 Mail: [gsanfilippo@regione.sicilia.it](mailto:gsanfilippo@regione.sicilia.it)

In riferimento al progetto su indicato, trasmesso con la nota che si riscontra e per il quale è stato altresì richiesto allo scrivente Ufficio il rilascio del parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 2/2/74 n° 64, si rappresenta che trattandosi di Piano Particolareggiato deve essere redatto in questa fase studio geologico, ai sensi della circolare n° 3 DRA del 20/07/2014 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, allegando i risultati della microzonazione sismica di I livello.

Non si esprime pertanto valutazione positiva al procedimento in oggetto indicato e si rimane in attesa di quanto sopra richiesto per il rilascio del nulla osta geomorfologico.

Il Dirigente UO 05  
Dr. Geologo Trio Anna



Il Dirigente del Servizio  
L'INGEGNERE CAPO  
(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)