



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA
AREA 1 – AFFARI GENERALI

INTERVENTO TECNICO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DEL LOCALE CHE OSPITA IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DALLA MANCATA EROGAZIONE DELLA CORRENTE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COLLEGATI (GRUPPO ELETTROGENO) A SERVIZIO DEI LOCALI CED 1 E CED 2 DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA.

Vista la riunione convocata il 23 febbraio 2021 dall'Assessorato Attività Produttive avente come oggetto **"Adeguamenti alla normativa antincendio edificio di Palermo via degli Emiri n. 45 – Interventi di manutenzione straordinaria"**, e presenti tutti gli uffici dei Dipartimenti utilizzatori dell'edificio ubicato a Palermo Via degli Emiri n. 45, compresa l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia, per le valutazioni relative all'adeguamento degli impianti antincendio ed elettrico e per l'adozione delle necessarie azioni risolutive.

Viste le conclusioni, formalizzate con Verbale redatto in pari data e sottoscritto dai tutti i partecipanti, nonché le relative azioni che si sono adottate. Per quanto attiene la scrivente Autorità di Bacino, è onerata di provvedere all'adeguamento alle norme antincendio del locale a Piano Terra che accoglie il gruppo elettrogeno e degli impianti elettrici collegati.

Si redige pertanto in data odierna il presente verbale di constatazione, da parte dei funzionari dello scrivente Ufficio, dal quale risulta evidente ed indispensabile predisporre un intervento attraverso l'affidamento a ditta specializzata previo sopralluogo e relativa acquisizione di apposito preventivo di spesa (ai sensi del D.Lgs 18/04/2016, n.50), compreso il rilascio da parte della ditta affidataria di certificazione degli impianti elettrici, relativa ai lavori che si andranno ad eseguire.

Ciò premesso, i sottoscritti, autorizzati dal dirigente dell'Area 1 per le vie brevi, a contattare con urgenza la Ditta specializzata "C.F. Impianti s.a.s., con sede in Palermo Via Villa Verona n. 33, C.F./P.IVA: 05087730825, ad effettuare un sopralluogo nella sede dello scrivente ufficio allo scopo di relazionare sulle risultanze dello stesso e redigere accurato e dettagliato preventivo di spesa.

Il presente verbale è chiuso alle ore 11:30.

Palermo 22/04/2021 - Letto, confermato e sottoscritto.


Il Funzionario Direttivo
(Geom. Pietro La Placa)

L'Istruttore – Tecnico Informatico
F.to (Ing. Falcone Francesco)

L'Istruttore – Tecnico Informatico
F.to (Geom. Fabio Pepe)