



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' E DEI TRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

AVVISO

Si rende noto che la Azienda Agricola Scinaro Angela, con sede a Capizzi (ME) in Via Roma N.137 P.IVA 03026660831, con domanda 26/11/2012 prot. 416302 ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per la realizzazione ed esercizio di una linea elettrica, ed opere accessorie, per la connessione alla rete elettrica nazionale in MT a 20 Kv, a servizio dell'impianto fotovoltaico, integrato su edificio, della potenza di 995 KW, denominato "Azienda Agricola Scinaro Angela", da realizzare in C/da Cipolluzzi F.n.2 Partt.11 e 39 (ex 10) del Comune di Cerami (EN), del tipo INTEGRATO su copertura di edifici agricoli e costituito da 4080 moduli fotovoltaici in silicio policristallino da 245Wp ciascuno, da una cabina inverter e da una cabina di consegna in MT.

Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto il 26/09/2012.

Il collegamento fra la cabina utente e la cabina di consegna sarà realizzato con cavo sezione 3x(1x)95 mmq del tipo RG7H1RX 12/20 KV. Il cavidotto, opportunamente interrato, si trova all'interno del campo fotovoltaico ed ha tensione nominale di 20 KV e lunghezza di circa 18 metri.

Come da Soluzione Tecnica, Enel - DIS- 22/12/2010 - 1523151, accettata dalla Società in data 24/01/2011, la connessione in progetto, di tensione nominale 20 KV, prevede il collegamento in Entra-Esce alla linea MT esistente "Capostrà" uscente dalla cabina primaria AT/MT "Nicosia" tramite una linea interrata della lunghezza di circa m 66 avente cavo 3x185 mmq tipo ARE4H1RX 12/20 kV.

Il costruendo cavidotto, impianto fotovoltaico e relative infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesserà le sottoelencate particelle: Comune di Cerami Fg.n.02 partt. nn. 11 e 39 (ex 10).

Per il costruendo elettrodotto, come da apposita documentazione prodotta, non si rilevano interferenze con opere o beni demaniali.

L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ed all'Albo on-line del Genio Civile di Enna e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l'Ufficio é aperto al pubblico.

Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cerami.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Enna, all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di Palermo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel predetti sito Web ed Albo on-line, nonchè al Comune di Cerami entro il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Prot. n. 19688 Enna, 17/01/2013

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
f.to (Arch. N. Panasci)