



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

**AVVISO**

Si rende noto che la Energy Company S.r.l., con sede a Bronte in Via Rocco Chinnici sn - C.F./P. IVA 05169450870, con domanda 15/07/2016 prot. 138136 ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per la costruzione, a cura di Energy Company S.r.l. ed esercizio, in capo ad ENEL Distribuzione S.p.A., di linee elettriche in MT a 20 KV ed opere accessorie, necessarie per il convogliamento alla RTN di energia da fonte eolica prodotta da un impianto, denominato "Serro Croce", della potenza di 200 KW, ricadente nel territorio del Comune di Troina c/da "San Cono" F.d.M. n. 14 Part. n. 140, da autorizzare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29/12/2003 n. 387 (Autorizzazione Unica).

Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto il 14/07/2016.

La Linea Elettrica in progetto riguarda il collegamento tra l'impianto di produzione e la nuova cabina di consegna ed è previsto in cavo interrato MT a 20 kV, sezione 3x185 mmq ad elica visibile, per una lunghezza di circa m. 332 e, come da Soluzione Tecnica, P20160422115532385571848, accettata dalla Società in data 16/06/2016, la connessione in progetto, da realizzare a cura di Energy Company Srl, prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione mediante la realizzazione di una cabina di consegna, collegata in entra-esce su linea MT esistente S.MICHELE, uscente dalla cabina primaria AT/MT TROINA, collegata tramite una nuova linea in MT a 20 KV. La linea è prevista in cavo interrato a 20 KV, sezione 3x185 mmq ad elica visibile, per una lunghezza di circa m. 2x20 ed in cavo aereo a 20 KV, sezione 3x150 mmq ad elica visibile, per una lunghezza di circa m. 166.

Le linee elettriche in progetto, impianto di produzione e relative infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesseranno le sottoelencate particelle: Comune di Troina Fg.n. 14 part. n. 140.

Per le LL. EE. in progetto, come da apposita documentazione prodotta, si rilevano interferenze con la S.S. n. 120.

L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia ed all'Albo on-line del Genio Civile di Enna e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l'Ufficio è aperto al pubblico.

Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Troina.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Enna, all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia di Palermo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel predetti sito Web ed Albo on-line, nonché al Comune di Troina entro il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Prot. n. 165242 Enna, 06/09/2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
(Dott. Geol. Salvatore Sanfilippo)

L'INGEGNERE CAPO  
(Ing. Egidio Marchese)