



ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
 DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

Prot. n.
 U.O. 8 - Acque ed Impianti Elettrici

Enna,

Fasc. n. IMP.EL.06/14

AVVISO

Si rende noto che la Siciliacque S.p.A., con sede a Palermo Via G. Di Marzo,35 C.F./P.IVA 05216080829, con domanda 20/10/2014 prot. 169199 ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, per la costruzione ed esercizio delle opere, in parte a cura di ENEL DISTRIBUZIONE SPA ed in parte a cura di SICILACQUE SPA, per la connessione in rete a bassa tensione dell'energia elettrica prodotta della Centrale Idroelettrica denominata "Ancipa 2", di potenza in immissione di 97 KW, da ubicare nel Comune di Cerami (EN) .

Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto il 14/05/2015 (ENEL Distribuzione Spa) - 19/02/2012 (Siciliacque Spa).

Il collegamento, in bassa tensione 400 V, dall'impianto di produzione al punto di consegna ENEL, da realizzare a cura di Siciliacque spa, avverrà con cavo tipo FG7M1 4x(1x70)+1G35 interrato, per uno sviluppo di circa m. 40.

Come da Soluzione Tecnica, Enel - DIS- 03/10/2012 - 1814555, accettata dalla Società in data 23/10/2012, la connessione in progetto, a cura di ENEL Distribuzione spa, prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione tramite Linea BT dedicata da cabina secondaria "FR.SCO CR M" esistente. La linea è prevista in cavi interrati del tipo Al 150 mmq, per una lunghezza di circa m. 300.

Il costruendo cavidotto, impianto di produzione e relative infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesseranno le sottoelencate particelle: Comune di Cerami (EN) Foglio n. 33, Part. n. 295.

Per il costruendo elettrodotto, come da apposita documentazione prodotta, si rilevano interferenze con strada comunale.

L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed all'Albo on-line del Genio Civile di Enna e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l'Ufficio é aperto al pubblico.

Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cerami.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate, dagli aventi interesse, all'Ufficio del Genio Civile di Enna, all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel predetti sito Web ed Albo on-line, nonchè al Comune di Cerami entro i quindici giorni successivi al periodo di pubblicazione nell'Albo Pretorio.

Prot. n. 013510

Enna,

27 GEN. 2016

