



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

(con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo)
(Artt. 35 – comma 9 e 60 - comma 3 del D.Lgs. 50/2016)

CIG 3664591428 - CUP G79J16000430002

Servizio per la manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio galleggiante da 52.000 tonnellate sito nel porto di Palermo, anche per adattamento a nuove esigenze operative della cantieristica navale siciliana.

LOTTO 2 - Capitolato d'oneri per Rilievo e Report impianti elettrici, accessori e stradecavi, impianto elettrico di emergenza – Importo servizio € 123.600,00 di cui € 120.000,00 soggetti a ribasso.

Oggetto della prestazione: Verifica delle condizioni attuali dell'impianto elettrico di bordo, dei cavi elettrici e dei relativi accessori e stradecavie impianto di emergenza, per la definizione delle parti riutilizzabili e delle successive integrazioni necessarie per adeguarlo alla nuova infrastruttura. La campagna di verifiche e report deve comprendere:

Controllo e report cavi elettrici
Controllo e report funzionamento impianto antincendio
Controllo e report funzionamento impianto zavorra ed esaurimento
Controllo e report funzionamento impianto telelivelli
Controllo e report funzionamento impianto aria compressa
Controllo e report funzionamento impianto acqua dolce lavanda e potabile
Controllo e report funzionamento impianto scarichi sanitari
Controllo e report funzionamento impianto estinzione incendio co2
Controllo e report funzionamento impianto ventilazione naturale e meccanica
Controllo e report funzionamento impianto illuminazione interna
Controllo e report funzionamento impianto illuminazione coperta
Controllo e report funzionamento impianto illuminazione fiancate
Controllo e report funzionamento impianto illuminazione platea
Controllo e report funzionamento impianto prese locali interni
Controllo e report funzionamento impianto elettrico ventilazione
Controllo e report funzionamento impianto amplificazione
Controllo e report funzionamento impianto telefonia
Controllo e report funzionamento impianto allarme incendio
Controllo e report funzionamento impianto allarme allagamento ponti di sicurezza
Controllo e report funzionamento impianto distribuzione media tensione
Controllo e report funzionamento impianto distribuzione bassa tensione
Controllo e report funzionamento impianto protezione catodica scafo
Controllo e report funzionamento impianto monitoraggio livelli casse e assetto
Controllo e report funzionamento convertitore statico media tensione
Controllo e report funzionamento trasformatori TR1 - TR2

Metodo dell'espletamento delle indagini: Le indagini saranno eseguite sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento e Progettista, dai Funzionari delle strutture di supporto, nonché del personale dell'Ente di Classificazione, che detterà le indicazioni e le disposizioni sulle attività da eseguire, seguendo le indicazioni riportate sulle planimetrie a supporto. Al fine di agevolare l'acquisizione degli elaborati, l'operatore economico partecipante verrà abilitato temporaneamente e comunque per

tutta la durata della gara, all'uso di apposito iCloud disposto allo scopo.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: L'operatore economico è onerato di produrre l'elenco delle maestranze impiegate quotidianamente, che dovranno essere in regola con gli obblighi della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. ivi compresa la predisposizione del P.O.S.

Regime fiscale: Le attività ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.633 sono svolte in regime di esenzione dell'I.V.A.

Base d'asta: € 123.600,00 di cui 120.000,00 soggetti a ribasso e € 3.600,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza; si applica quanto previsto all'art. 35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016.

Tempo della prestazione: giorni 60, soggetti a riduzione, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Penale: La penale per ogni giorno di ritardo è stabilita nell' 1% dell'importo al netto del ribasso;

Restituzione dati rilievo: I report delle attività espletate, dovranno essere restituite in forma cartacea ed con supporto informatico compatibile con il Sistema TECLA.

Recapiti R.U.P. Regione Sicilia - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 5 - Via Federico Munther, 21 - 90135 Palermo – s.durso@regione.sicilia.it - +39 0917072180 – servizio5.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore D'Urso