DISPOSIZIONE N. 50597 DEL 04/12/2017

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 18/06/1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 15/05/1986, n°27 e sue ss.mm.ii., recante *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n°39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

VISTA la Legge del 07/08/1990, n°241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la Legge Regionale del 30/04/1991, n°10 e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"*;

VISTO il Decreto Legislativo del 03/04/2006 n°152 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2008, n°19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 21/03/2013, n°353, con il quale sono state emanate le *"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, Legge Regionale n°27/86 ed art. 124, Decreto Legislativo n°152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del Decreto Legislativo n°152/06 e successive modifiche e integrazioni"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14/06/2016, n°12, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n°6 e successive modifiche e integrazioni"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 28/08/2017, n°4755, con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Valastro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 17/10/2017, n°1401 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di Dirigente del Servizio 1 *"Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato"*;

PREMESSO CHE con Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente 02/05/1988 n°626 è stata concessa con prescrizioni al Comune di Mirabella Imbaccari, l'autorizzazione allo

scarico nel Torrente Gatta per l'impianto di depurazione sito in C.da Mulinello nel rispetto dei limiti della tabella 4 della L.R. n°27/86;

PREMESSO CHE con nota nota 26/02/2014 n°1423 il Sindaco protempore del Comune di Mirabella Imbaccari ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui al D.A. 02/05/1988 n°626, delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di C.da Mulinello, con i seguenti allegati tecnici:

- scheda tecnica;
- relazione tecnica funzionamento impianto di depurazione;
- planimetria impianto di depurazione;
- analisi sul refluo in ingresso e in uscita del 29.11.2013 e del 17.01.2014;
- studio idrogeologico, meteorologico dell'area interessata e caratteristiche dei terreni ricettori delle acque reflue dell'impianto di depurazione e relativo al progetto dello stesso del maggio 1981;

PREMESSO CHE con le seguenti note la Struttura Territoriale di Catania dell'A.R.P.A. Sicilia ha trasmesso al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti i verbali di sopralluogo e relativi certificati di analisi sul refluo in ingresso e in uscita:

- 26/07/2013 n°50164 – sopralluoghi del 31/01, 19/04, 17/07 e 22/10/2012;
- 18/06/2015 n°36970 – sopralluoghi del 20/01, 14/04 e 16/09/2014;
- 04/09/2015 n°51776 – sopralluoghi del 11/02, 22/04 e 25/09/2013;
- 02/11/2015 n°64254 – sopralluogo del 13/07/2015;
- 10/12/2015 n°72978 – sopralluogo del 11/02/2015;
- 30/03/2016 n°19351 – sopralluogo del 18/11/2015;
- 30/05/2016 n°34681 – sopralluogo del 11/01/2016;
- 22/09/2016 n°60384 – sopralluogo del 10/05/2016;
- 18/04/2017 n°23355 – sopralluogo del 29/11/2016;

PRESTO ATTO CHE l'istanza n°1423/2014 è priva dell'attestazione di pagamento degli oneri di deposito previsti dal D.A. n°353/2013 nonché carente sia per quanto riguarda il numero delle analisi in regime di autocontrollo, che per quanto riguarda le informazioni sulla la valutazione del regime delle portate naturali del Torrente Gatta, entrambi documenti previsti dall'allegato 3 al suddetto D.A. n°353/2013;

PRESTO ATTO CHE dalla visione dei suddetti verbali della Struttura Territoriale di Catania, che l'impianto di depurazione di C.da Mulinello presenta una situazione funzionale notevolmente compromessa con diverse sezioni ferme e/o in continua manutenzione (seconda vasca di ossidazione, secondo sedimentatore, aerazione a turbina, impianto elettrico, digestore anaerobico ed ispessitore fanghi, locali di servizio, sistema di disinfezione con ipoclorito di sodio) tali da non consentire allo stesso di restituire un refluo conforme ai limiti di BOD_5, COD e SST della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06, fermo restando che potrebbe essere necessaria l'applicazione di limiti più restrittivi dei suddetti parametri in funzione della presenza di un corpo recettore con portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno (art. 124, comma 9, D.Lgs. n°152/06) e per la cui definizione occorrono le informazioni aggiornate sul regime idraulico delle portate naturali del Torrente Gatta;

PREMESSO CHE con nota 12/06/2017 n°26044 notificata il 13/06/2017 a mezzo PEC al Sindaco del Comune di Mirabella Imbaccari, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato allo stesso che, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n°241/1990 e degli art. 2 e 11bis della L.R. n°10/91 e loro ss.mm.ii., intendeva archiviare l'istanza di autorizzazione allo scarico del 26/02/2014 n°1423 per inammissibilità della stessa

dovuta al mancato adeguamento dell'impianto per il rispetto dei limiti del D.Lgs. n°152/06, concedendo il termine di 10 giorni per la trasmissione di ogni utile documentazione utile al superamento dei motivi che impediscono di accogliere favorevolmente la richiesta.

PREMESSO CHE con nota 16/10/2017 n°60288 la Struttura Territoriale di Catania dell'A.R.P.A. ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l'esito del sopralluogo del 15/03/2017, che integra il compromettente quadro di inefficienza dell'impianto rispetto a quanto già indicato nei suddetti verbali di sopralluogo. In particolare sono stati constatati non funzionanti:

- campionatore automatico dei reflui in ingresso all'impianto;
- misuratore di portata dei reflui installato in ingresso all'impianto;
- uno dei due comparti di sedimentazione ;
- n°2 pompe di sollevamento dei reflui provenienti dalla pubblica fognatura ubicate dopo la grigliatura e prima dell'immissione degli stessi nel comparto di ossidazione;
- una delle due turbine del comparto di ossidazione;
- comparto dell'ispessitore fanghi;
- comparto del digestore aerobico per guasto elettromeccanico al motore della turbina asservita allo stesso;
- sistema di disidratazione dei fanghi mediante filtropressa;
- sistema di disinfezione dei reflui mediante ipoclorito di sodio.

Durante il sopralluogo sono stati effettuati altresì i campionamenti di aliquote di refluo i cui esiti sono:

1. campionatore automatico dei reflui in uscita dall'impianto;
   valore di concentrazione dei parametri SST (193 mg/l) e COD (187,3 mg/l) superiori ai corrispondenti limiti della tab.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06 rispettivamente di 35 mg/l e 125 mg/l;
2. sbocco condotta reflui in uscita dall'impianto che si immettono nel Torrente Gatta;
   valore di concentrazione del parametro *Escherichia coli* di 1.500.000 UFC/100ml eccedente il limite consigliato i 5000 UFC/100ml di cui all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06;
3. acqua superficiale del Torrente Gatta a circa 5 metri a monte dell'immissione dello scarico proveniente dall'impianto di depurazione;
   valori di concentrazione per i parametri BOD_5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Fosforo totale, Tensioattivi MBAS ed *Escherichia coli* (130.000 UFC/100 ml) indicativi di un moderato carico organico e di un apprezzabile contaminazione fecale;
4. acqua superficiale del Torrente Gatta a circa 200 metri a valle dell'immissione dello scarico proveniente dall'impianto di depurazione;
   valori di concentrazione per i parametri BOD_5, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Fosforo totale, Tensioattivi MBAS riconducibili ad attività di origine antropica. Inoltre lo stesso campione presenta una concentrazione per il parametro *Escherichia coli* di 390.000 UFC/100 ml indicativi di una rilevante contaminazione fecale;

ACCERTATO CHE il Comune di Mirabella Imbaccari non ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti scritti difensivi avverso il preavviso di archiviazione 12/06/2017 n°26044;

PRESO ATTO del perdurare dell'inefficienza impiantistica tale da non garantire il rispetto dei limiti dall'allegato 5 alla parte III per il refluo in uscita dall'impianto di C.da Mulinello con relativa compromissione della qualità delle acque del corpo idrico ricettore Torrente Gatta;

PRESO ATTO del rapporto istruttorio dell'U.O. 3 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 13/11/2011 n°47116 che ha proposto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n°241/1990 e degli art. 2 e 11bis della L.R. n°10/91 e loro ss.mm.ii, la disposizione di archiviazione della citata istanza di autorizzazione allo scarico 26/02/2014 n°1423, sia per improcedibilità per il mancato pagamento degli oneri di autorizzazione allo scarico, che per inammissibilità dovuta al mancato adeguamento dell'impianto di C.da Mulinello per il rispetto dei limiti previsti dall'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere ad emettere il provvedimento conclusivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sopra richiamate,

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza 26/02/2014 n°1423 con la quale il Sindaco protempore del Comune di Mirabella Imbaccari ha chiesto al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel Torrente Gatta delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione sito in C.da Mulinello e a servizio dello stesso Comune, sia per improcedibilità per il mancato pagamento degli oneri di autorizzazione allo scarico, che per inammissibilità dovuta al mancato adeguamento dell'impianto di C.da Mulinello per il rispetto dei limiti previsti dall'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n°152/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Palermo, lì _____

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria

REGIONE SICILIANA * ASSESSORATO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ * DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Valastro